

LED交換対象器具一覧

LED対象ランプ総数	12,604
------------	--------

LED対象箇所電力計 (KW)	547.51KW
LED対象箇所電力量総計 (kwh)	154,456.46 kwh

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など							既存照明ランプの稼動状況					点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等			
					設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能1	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計 (kwh)	使用ランプ電力合計 (W)	LED対象ランプ消費電力量合計 (kwh)	LED対象ランプ電力合計 (W)		交換種別	代替LEDランプ・器具	
1	1	本館	1	栄養相談室	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	11時間	20日	75.7kwh	344.0W	75.7kwh	344.0 W				
2	2	本館	1	第二処置室	埋込形							5000		直管蛍光灯 FHF16EX 【16W】	19.0 w	2	8	16	11時間	20日	66.9kwh	304.0W	66.9kwh	304.0 W				
3	2	本館	1	第二処置室	洗面ユニット							4000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	11時間	20日	2.9kwh	13.0W	2.9kwh	13.0 W				
4	3	本館	1	整形外科受付	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	11時間	20日	75.7kwh	344.0W	75.7kwh	344.0 W				
5	4	本館	1	再診7	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W				
6	5	本館	1	初診1	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W				
7	6	本館	1	再診2	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W				
8	7	本館	1	前室	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	11時間	20日	10.1kwh	46.0W	10.1kwh	46.0 W				
9	8	本館	1	ギプス室	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	2	4	11時間	20日	20.2kwh	92.0W	20.2kwh	92.0 W			器具交換必須	
10	8	本館	1	ギプス室	埋込形							4000	2個用ライコン	2個用ライコン														
11	9	本館	1	中待合	スクエア	□650						4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	5	3	15	11時間	20日	75.9kwh	345.0W	75.9kwh	345.0 W				
12	10	本館	1	処置室	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W				
13	11	本館	1	再診6	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			器具交換	
14	12	本館	1	再診5	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W				
15	13	本館	1	再診6	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			器具交換	
16	14	本館	1	中待合2	スクエア	□650						4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	5	4	20	11時間	20日	101.2kwh	460.0W	101.2kwh	460.0 W				
17	15	本館	1	脳神経外科受付	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			器具交換	
18	16	本館	1	脳神経外科1	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W				
19	17	本館	1	脳神経外科2	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			器具交換	
20	18	本館	1	脳神経外科3	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W				
21	19	本館	1	脳神経外科5	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W			器具交換	
22	20	本館	1	中待合	スクエア	□650						4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	5	3	15	11時間	20日	75.9kwh	345.0W	75.9kwh	345.0 W				
23	21	本館	1	口腔外科6	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	2	6	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	56.8kwh	258.0 W			器具交換	
24	22	本館	1	口腔外科7	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W				
25	23	本館	1	口腔外科8	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W				
26	24	本館	1	口腔外科10	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W				
27	25	本館	1	処置室	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W				
28	26	本館	1	処置室2	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W				
29	27	本館	1	中待合2	スクエア	□650						4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	5	4	20	11時間	20日	101.2kwh	460.0W	101.2kwh	460.0 W				
30	28	本館	1	スロープ2	ブラケット	φ270	壁付け					5000	球タイプ	コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	2	2	11時間	20日	9.2kwh	42.0W	9.2kwh	42.0 W			器具劣化、器具交換	
31	29	本館	1	車椅子トイレ	ダウンライト	φ150						3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	24時間	30日	15.1kwh	21.0W	15.1kwh	21.0 W			器具交換	
32	30	本館	1	倉庫	逆富士形	W230						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W			器具交換	
33	31	本館	1	患者ラウンジ	スクエア	□650						4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	5	2	10	11時間	20日	50.6kwh	230.0W	50.6kwh	230.0 W			器具交換	
34	31	本館	1	患者ラウンジ	ダウンライト	φ150						3000		コンパクト形蛍光灯 FDL27EX 【27W】	30.0 w	1	5	5	11時間	20日	33.0kwh	150.0W	33.0kwh	150.0 W				
35	31	本館	1	患者ラウンジ	洗面ユニット							4000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	11時間	20日	2.9kwh	13.0W	2.9kwh	13.0 W			器具交換	

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所		既設器具種類・用途など						既存照明ランプの稼動状況					点灯状況		照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等			
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別		代替LEDランプ・器具		
36	32	本館	1	汚物処理室	埋込形	W300				防水ソケット	ステンレス	4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	30日	28.4kwh	86.0W	28.4kwh	86.0 W			器具劣化、器具交換
37	32	本館	1	汚物処理室																								
38	33	本館	1	リネン庫	埋込形	W190						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	11時間	20日	9.5kwh	43.0W	9.5kwh	43.0 W			
39	34	本館	1	PS	トラフ形		壁付け		ガード			4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	23.0W	0.0kwh	23.0 W			
40	35	本館	1	EPS6	トラフ形		壁付け		ガード			4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	23.0W	0.0kwh	23.0 W			
41	36	本館	1	透析室1	埋込形	W300			乳白カバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	30	60	12時間	25日	774.0kwh	2580.0W	774.0kwh	2580.0 W			
42	37	本館	1	透析室2	埋込形	W300			乳白カバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	16	32	12時間	25日	412.8kwh	1376.0W	412.8kwh	1376.0 W			
43	37	本館	1	透析室2	埋込形	W300			乳白カバー			4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	12時間	25日	13.8kwh	46.0W	13.8kwh	46.0 W			
44	38	本館	1	隔離透析室	埋込形	W300			乳白カバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	12時間	25日	51.6kwh	172.0W	51.6kwh	172.0 W	器具交換		
45	39	本館	1	透析室受付	埋込形	W300			ルーバ			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	12時間	25日	103.2kwh	344.0W	103.2kwh	344.0 W			
46	40	本館	1	透析診察室	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	12時間	25日	51.6kwh	172.0W	51.6kwh	172.0 W			
47	41	本館	1	倉庫	埋込形	W190						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	11時間	20日	9.5kwh	43.0W	9.5kwh	43.0 W			
48	42	本館	1	トイレ	ダウンライト	φ150						3000			コンパクト形蛍光灯 FDL27EX 【27W】	30.0 w	1	1	1	24時間	30日	21.6kwh	30.0W	21.6kwh	30.0 W			
49	43	本館	1	透析機械室	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	1時間	1日	0.2kwh	172.0W	0.2kwh	172.0 W			
50	44	本館	1	倉庫	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			
51	45	本館	1	中廊下	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	2	4	11時間	20日	20.2kwh	92.0W	20.2kwh	92.0 W			
52	46	本館	1	カンファレンス室	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	4	8	11時間	20日	40.5kwh	184.0W	40.5kwh	184.0 W			
54	48	本館	1	端末操作室	埋込形	W300			ルーバ			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	8	24	11時間	20日	227.0kwh	1032.0W	227.0kwh	1032.0 W			
55	49	本館	1	コンピュータ室	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	12	24	11時間	20日	121.4kwh	552.0W	121.4kwh	552.0 W			
56	50	本館	1	中廊下	スクエア	□650			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	5	2	10	11時間	20日	50.6kwh	230.0W	50.6kwh	230.0 W			
57	51	本館	1	受付	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	3	9	12時間	25日	77.4kwh	258.0W	116.1kwh	387.0 W			
58	52	本館	1	事務室	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W			
59	53	本館	1	湯沸室	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	11時間	20日	10.1kwh	46.0W	10.1kwh	46.0 W			
60	53	本館	1	湯沸室	流し元灯				ブルスイッチ	カバー		4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	11時間	20日	5.1kwh	23.0W	5.1kwh	23.0 W			
61	54	本館	1	当直室	埋込形	W190						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	5時間	30日	6.5kwh	43.0W	6.5kwh	43.0 W			
62	55	本館	1	中廊下	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W			
63	56	本館	1	防災センター	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	16時間	30日	123.8kwh	258.0W	123.8kwh	258.0 W			
64	57	本館	1	前室	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	16時間	30日	41.3kwh	86.0W	41.3kwh	86.0 W			
65	58	本館	1	言語聴覚療法室	埋込形	W300			調光(位相)			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	2	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W			
66	58	本館	1	言語聴覚療法室	埋込形				調光(位相)		2個用ライコン			2個用ライコン														
67	59	本館	1	言語聴覚療法室2	埋込形	W300			調光(位相)			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	2	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W			器具交換必須
68	59	本館	1	言語聴覚療法室2	埋込形				調光(位相)		2個用ライコン			2個用ライコン														
69	60	本館	1	作業療法室	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	9	18	12時間	25日	232.2kwh	774.0W	232.2kwh	774.0 W	器具交換		
70	60	本館	1	作業療法室	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	2	6	12時間	25日	25.8kwh	86.0W	77.4kwh	258.0 W	器具交換		
71	61	本館	1	和室	埋込形	W300			乳白カバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	2	6	12時間	25日	77.4kwh	258.0W	77.4kwh	258.0 W	器具交換		
72	62	本館	1	リハビリテーション室	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	25	75	12時間	25日	670.8kwh	2236.0W	967.5kwh	3,225.0 W	器具交換		
73	62	本館	1	リハビリテーション室	流し元灯		壁付け		カバー			4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	12時間	25日	6.9kwh	23.0W	6.9kwh	23.0 W	器具交換		
74	62	本館	1	リハビリテーション室	洗面ユニット				カバー			4000			直管蛍光灯 FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	12時間	25日	5.4kwh	18.0W	5.4kwh	18.0 W	器具交換		
75	63	本館	1	評価室	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	12時間	25日	77.4kwh	258.0W	77.4kwh	258.0 W	器具交換		
76	64	本館	1	水治療	埋込形	W300			防水ソケット	ステンレス		4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	6	12	12時間	25日	154.8kwh	516.0W	154.8kwh	516.0 W			器具劣化、器具交換
77	64	本館	1	水治療																								器具交換
78	65	本館	1	評価室2	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	12時間	25日	51.6kwh	172.0W	51.6kwh	172.0 W			
79	65	本館	1	評価室2	トラフ形		天付け					4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	4	4	12時間	25日	51.6kwh	172.0W	51.6kwh	172.0 W			
80	66	本館	1	車椅子トイレ	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	0	0	24時間	30日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		器具交換		
81	67	本館	1	処置室	埋込形	W300						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など							既存照明ランプの稼働状況						照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等			
					器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼働状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)		交換種別	代替LEDランプ・器具	
82	68	本館	1	事務室	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W	器具交換			
83	69	本館	1	研修室	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	7	14	11時間	20日	132.4kwh	602.0W	132.4kwh	602.0 W	器具交換			
84	70	本館	1	受付	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W	器具交換			
85	71	本館	1	廊下	埋込形	W190					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	6	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W	器具交換			
86	72	本館	1	撮影室5	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	8	24	11時間	20日	227.0kwh	1032.0W	227.0kwh	1,032.0 W			器具交換必須	
87	72	本館	1	撮影室5	埋込形							2個用ライコン	2個用ライコン														
88	72	本館	1	特殊撮影	表示灯						4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	11時間	20日	5.1kwh	23.0W	5.1kwh	23.0 W	器具交換			
89	73	本館	1	一般撮影室1	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	8	24	11時間	20日	227.0kwh	1032.0W	227.0kwh	1,032.0 W			器具交換必須	
90	73	本館	1	一般撮影室1	埋込形							2個用ライコン	2個用ライコン														
91	73	本館	1	一般撮影室	表示灯						4000	使用中	直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	11時間	20日	5.1kwh	23.0W	5.1kwh	23.0 W	器具交換			
92	74	本館	1	一般撮影室2	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	8	24	11時間	20日	227.0kwh	1032.0W	227.0kwh	1,032.0 W			器具交換必須	
93	74	本館	1	一般撮影室2	埋込形							2個用ライコン	2個用ライコン														
95	74	本館	1	一般撮影室2	表示灯						4000	使用中	直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	11時間	20日	5.1kwh	23.0W	5.1kwh	23.0 W	器具交換			
96	75	本館	1	一般撮影室3	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	9	27	11時間	20日	255.4kwh	1161.0W	255.4kwh	1,161.0 W			器具交換必須	
97	75	本館	1	一般撮影室3	埋込形							2個用ライコン	2個用ライコン														
99	75	本館	1	一般撮影室3	表示灯						4000	使用中	直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	11時間	20日	5.1kwh	23.0W	5.1kwh	23.0 W	器具交換			
100	76	本館	1	撮影室10	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	6	18	11時間	20日	170.3kwh	774.0W	170.3kwh	774.0 W			器具交換必須	
101	76	本館	1	撮影室10	埋込形							2個用ライコン	2個用ライコン														
102	76	本館	1	乳房	表示灯								直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	11時間	20日	5.1kwh	23.0W	5.1kwh	23.0 W	器具交換			
103	77	本館	1	トイレ	ダウンライト	φ150					3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	24時間	30日	15.1kwh	21.0W	15.1kwh	21.0 W	器具交換			
104	78	本館	1	暗室	下面開放						4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	11時間	20日	10.1kwh	46.0W	10.1kwh	46.0 W	器具交換			
105	78	本館	1	暗室	表示灯						5000	使用中	直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	11時間	20日	2.9kwh	13.0W	2.9kwh	13.0 W	器具交換			
106	79	本館	1	乳房2	表示灯								直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	11時間	20日	5.1kwh	23.0W	5.1kwh	23.0 W	器具交換			
107	80	本館	1	操作室1	埋込形	W190					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	3	3	11時間	20日	28.4kwh	129.0W	28.4kwh	129.0 W	器具交換			
108	81	本館	1	操作室2	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	7	14	11時間	20日	132.4kwh	602.0W	132.4kwh	602.0 W	器具交換			
109	82	本館	1	受付	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	5	10	11時間	20日	94.6kwh	430.0W	94.6kwh	430.0 W	器具交換			
110	83	本館	1	中廊下	埋込形	W190					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W	器具交換			
111	84	本館	1	撮影室13	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	6	18	11時間	20日	170.3kwh	774.0W	170.3kwh	774.0 W			器具交換必須	
112	84	本館	1	撮影室13	埋込形							2個用ライコン	2個用ライコン														
113	84	本館	1	一般撮影室13	表示灯						4000	使用中	直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	2	2	11時間	20日	10.1kwh	46.0W	10.1kwh	46.0 W	器具交換			
114	85	本館	1	撮影室15	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	6	18	11時間	20日	170.3kwh	774.0W	170.3kwh	774.0 W			器具交換必須	
115	85	本館	1	撮影室15	埋込形							2個用ライコン	2個用ライコン														
116	85	本館	1	撮影室15	表示灯						5000	使用中	直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	11時間	20日	2.9kwh	13.0W	2.9kwh	13.0 W	器具交換			
117	86	本館	1	CT室	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	6	18	11時間	20日	170.3kwh	774.0W	170.3kwh	774.0 W			器具交換必須	
118	86	本館	1	CT室	埋込形							2個用ライコン	2個用ライコン														
119	87	本館	1	前室	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W	器具交換			
120	87	本館	1	前室	ダウンライト	φ150					5000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	2	2	11時間	20日	9.2kwh	42.0W	9.2kwh	42.0 W	器具交換			
121	88	本館	1	CPU室	下面開放						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W	器具交換			
122	89	本館	1	血管撮影室	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	6	18	11時間	20日	170.3kwh	774.0W	170.3kwh	774.0 W			器具交換必須	
123	89	本館	1	血管撮影室	埋込形							2個用ライコン	2個用ライコン														
124	89	本館	1	血管撮影室	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	3	9	11時間	20日	85.1kwh	387.0W	85.1kwh	387.0 W			器具交換必須	
125	89	本館	1	血管撮影室	埋込形							2個用ライコン	2個用ライコン														
126	89	本館	1	血管造影室17	表示灯						4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	11時間	20日	5.1kwh	23.0W	5.1kwh	23.0 W	器具交換			
127	90	本館	1	中廊下	埋込形	W190					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	6	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W	器具交換			
128	90	本館	1	中廊下	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	2	4	11時間	20日	20.2kwh	92.0W	20.2kwh	92.0 W	器具交換			

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など							既存照明ランプの稼動状況					点灯状況		照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等	
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別		代替LEDランプ・器具
129	91	本館	1	操作室	埋込形	W300				ルーバ	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	6	12	11時間	20日	113.5kwh	516.0W	113.5kwh	516.0 W			
130	91	本館	1	操作室	埋込形	W190					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	11時間	20日	9.5kwh	43.0W	9.5kwh	43.0 W	器具交換		
131	92	本館	1	中央採血処置室	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	21	21	11時間	20日	198.7kwh	903.0W	198.7kwh	903.0 W			
132	93	本館	1	腎臓内科診察5	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			
133	94	本館	1	腎臓内科診察3	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			
134	95	本館	1	腎臓内科診察2	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			
135	96	本館	1	腎臓内科診察1	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			
136	97	本館	1	腎臓受付	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	11時間	20日	75.7kwh	344.0W	75.7kwh	344.0 W			
137	98	本館	1	腎臓診察10	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			
138	99	本館	1	腎臓診察8	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			
139	100	本館	1	腎臓診察7	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			
140	101	本館	1	腎臓診察6	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W	器具交換		
141	102	本館	1	中待合	スクエア	□650				プリズムカバー	4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	5	5	25	11時間	20日	126.5kwh	575.0W	126.5kwh	575.0 W			
142	103	本館	1	中待合2	スクエア	□650				プリズムカバー	4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	5	4	20	11時間	20日	101.2kwh	460.0W	101.2kwh	460.0 W			
143	104	本館	1	血画像管理室	埋込形	W300				調光(位相) 乳白カバー	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	11時間	20日	75.7kwh	344.0W	75.7kwh	344.0 W			器具交換必須
144	104	本館	1	血画像管理室	埋込形					調光(位相)	2個用ライコン		2個用ライコン													
145	105	本館	1	検査室6	埋込形	W300				調光(位相) 乳白カバー	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			器具交換必須
146	105	本館	1	検査室6	埋込形					調光(位相)	2個用ライコン		2個用ライコン													
147	106	本館	1	検査室7	埋込形	W300				調光(位相) 乳白カバー	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			器具交換必須
148	106	本館	1	検査室7	埋込形					調光(位相)	2個用ライコン		2個用ライコン													
149	107	本館	1	検査室8	埋込形	W300				調光(位相) 乳白カバー	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			
150	107	本館	1	検査室8	埋込形					調光(位相)	2個用ライコン		2個用ライコン													
151	108	本館	1	検査室10	埋込形	W300				調光(位相) 乳白カバー	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			器具交換必須
152	108	本館	1	検査室10	埋込形					調光(位相)	2個用ライコン		2個用ライコン													
153	109	本館	1	検査室11	埋込形	W300				調光(位相) 乳白カバー	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			
154	109	本館	1	検査室11						調光(位相)	2個用ライコン		2個用ライコン													
155	110	本館	1	操作室	埋込形	W300				調光(位相) ルーバ	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W			器具交換必須
156	110	本館	1	操作室	埋込形					調光(位相)	2個用ライコン		2個用ライコン													
157	111	本館	1	結石破砕室	埋込形	W300				調光(位相) 乳白カバー	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	11時間	20日	75.7kwh	344.0W	75.7kwh	344.0 W			器具交換必須
158	111	本館	1	結石破砕室	埋込形					調光(位相)	2個用ライコン		2個用ライコン													
159	112	本館	1	心疾患リハビリテーション室	埋込形	W230					5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	12	24	11時間	20日	253.4kwh	1152.0W	253.4kwh	1,152.0 W			
160	113	本館	1	準備室	埋込形	W300					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	9	18	11時間	20日	113.5kwh	516.0W	170.3kwh	774.0 W			
161	114	本館	1	検査室5	埋込形	W300				調光(位相) 乳白カバー	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			器具交換必須
162	114	本館	1	検査室5	埋込形					調光(位相)	2個用ライコン		2個用ライコン													
163	114	本館	1	検査室5	洗面ユニット					カバー	4000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	11時間	20日	2.9kwh	13.0W	2.9kwh	13.0 W			
164	114	本館	1	検査室5	ダウンライト	φ150					3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	11時間	20日	4.6kwh	21.0W	4.6kwh	21.0 W			
165	115	本館	1	検査室3	埋込形	W300				調光(位相) 乳白カバー	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			器具交換必須
166	115	本館	1	検査室3	埋込形					調光(位相)	2個用ライコン		2個用ライコン													
167	115	本館	1	検査室3	洗面ユニット					カバー	4000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	11時間	20日	2.9kwh	13.0W	2.9kwh	13.0 W			
168	115	本館	1	検査室3	ダウンライト	φ150					3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	11時間	20日	4.6kwh	21.0W	4.6kwh	21.0 W			
169	116	本館	1	検査室2	埋込形	W300				調光(位相) 乳白カバー	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			器具交換必須
170	116	本館	1	検査室2	埋込形					調光(位相)	2個用ライコン		2個用ライコン													
171	116	本館	1	検査室2	洗面ユニット					カバー	4000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	11時間	20日	2.9kwh	13.0W	2.9kwh	13.0 W			
172	116	本館	1	検査室2	ダウンライト	φ150					3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	11時間	20日	4.6kwh	21.0W	4.6kwh	21.0 W			
173	117	本館	1	検査室1	埋込形	W300				調光(位相) 乳白カバー	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			器具交換必須

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所		既設器具種類・用途など						既存照明ランプの稼動状況					点灯状況		照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等			
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別		代替LEDランプ・器具		
231	149	本館	1	廊下	埋込形	W300			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			
232	150	本館	1	廊下	埋込形	W300			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	8	16	11時間	20日	151.4kwh	688.0W	151.4kwh	688.0 W			
236	152	本館	1	男子トイレ	埋込形	W300			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W			
237	152	本館	1	男子トイレ	トラフ形				間接照明			4000	格子		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			
239	153	本館	1	車椅子トイレ	埋込形	W300			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	24時間	30日	33.1kwh	46.0W	33.1kwh	46.0 W			
240	154	本館	1	蒸留水製造室	埋込形	W300			防水ソケット	ステンレス		4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W			器具劣化、器具交換
241	154	本館	1	蒸留水製造室																								
242	155	本館	1	女子トイレ	埋込形	W300			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W			
243	155	本館	1	女子トイレ	トラフ形				間接照明			4000	格子		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			
245	156	本館	1	AD PS5	トラフ形		レースウェイ		両反射笠			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	1時間	1日	0.1kwh	86.0W	0.1kwh	86.0 W			
246	156	本館	1	AD PS5	トラフ形		壁付け		ガード			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	1時間	1日	0.1kwh	86.0W	0.1kwh	86.0 W			
250	157	本館	1	EVホール	トラフ形				間接照明			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	14	14	14時間	30日	252.8kwh	602.0W	252.8kwh	602.0 W			
251	158	本館	1	廊下	埋込形	W300			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	11時間	20日	75.7kwh	344.0W	75.7kwh	344.0 W			
252	159	本館	1	EVホール	トラフ形				間接照明			4000	格子		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	5	5	14時間	30日	90.3kwh	215.0W	90.3kwh	215.0 W			
253	160	本館	1	更衣室	埋込形	W190						4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	11時間	20日	9.5kwh	43.0W	9.5kwh	43.0 W			
254	161	本館	1	軒下	ダウンライト	φ200					防水にする	5000		HIDメタハラ下向き M/MF100(口金:E26) 【100W】	120.0 w	1	8	8	11時間	20日	211.2kwh	960.0W	211.2kwh	960.0 W				
256	162	本館	1	外の待合	逆富士形	W200						5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	11時間	20日	84.5kwh	384.0W	84.5kwh	384.0 W				
257	163	本館	1	EPS1	トラフ形		レースウェイ		両反射笠			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	43.0W	0.0kwh	43.0 W			
258	164	本館	1	AD1	トラフ形		壁付け		ガード			4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	23.0W	0.0kwh	23.0 W			
259	165	本館	1	撮影室前廊下	埋込形	W300			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	10	20	11時間	20日	189.2kwh	860.0W	189.2kwh	860.0 W			
260	166	本館	1	EPS	トラフ形		レースウェイ		両反射笠			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	43.0W	0.0kwh	43.0 W			
261	167	本館	1	EPS3	トラフ形		レースウェイ		両反射笠			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	43.0W	0.0kwh	43.0 W			
262	168	本館	1	PS	トラフ形		壁付け		ガード			4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	23.0W	0.0kwh	23.0 W			
263	169	本館	1	AD3	トラフ形		壁付け		ガード			4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	23.0W	0.0kwh	23.0 W			
264	170	本館	1	乳房撮影室前廊下	埋込形	W190			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W			
265	171	本館	1	更衣室前廊下	埋込形	W230						5000			直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	11時間	20日	63.4kwh	288.0W	63.4kwh	288.0 W			
266	172	本館	1	撮影室前廊下	埋込形	W190			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	6	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W			
267	172	本館	1	撮影室前廊下	埋込形	W300			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	8	16	11時間	20日	151.4kwh	688.0W	151.4kwh	688.0 W			
268	172	本館	1	撮影室前廊下	ダウンライト	φ100			ウォールワッシャー			3000		ハロゲンランプ(ミラー付) JDR110V75W(口金:E11) 【75W】	75.0 w	1	2	2	11時間	20日	33.0kwh	150.0W	33.0kwh	150.0 W				
270	173	本館	1	男子トイレ	埋込形	W300			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W			
271	173	本館	1	男子トイレ	トラフ形				間接照明			4000	格子		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			
273	174	本館	1	女子トイレ	埋込形	W300			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W			
274	174	本館	1	女子トイレ	トラフ形				間接照明			4000	格子		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			
276	175	本館	1	廊下	埋込形	W300			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	14	28	11時間	20日	264.9kwh	1204.0W	264.9kwh	1,204.0 W			
277	175	本館	1	廊下	ダウンライト	φ150						3000		コンパクト形蛍光灯 FDL27EX 【27W】	30.0 w	1	2	2	11時間	20日	13.2kwh	60.0W	13.2kwh	60.0 W				
278	175	本館	1	廊下	スクエア	□450			プリズムカバー			5000		コンパクト形蛍光灯 FPL36EX 【36W】	39.0 w	3	1	3	11時間	20日	25.7kwh	117.0W	25.7kwh	117.0 W				
279	175	本館	1	廊下	ダウンライト	φ100			ウォールワッシャー			3000		ハロゲンランプ(ミラー付) JDR110V75W(口金:E11) 【75W】	75.0 w	1	11	11	11時間	20日	0.0kwh	0.0W	181.5kwh	825.0 W				
280	176	本館	1	男子トイレ	埋込形	W190			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W			
281	176	本館	1	男子トイレ	トラフ形				間接照明			4000	格子		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			
282	176	本館	1	男子トイレ	ダウンライト	φ150						3000		コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【13W】	16.0 w	1	2	2	24時間	30日	11.5kwh	16.0W	23.0kwh	32.0 W				
283	177	本館	1	女子トイレ	埋込形	W190			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			
284	177	本館	1	女子トイレ	トラフ形				間接照明			4000	格子		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			
286	178	本館	1	風除室	ダウンライト	φ150						3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	6	6	24時間	30日	90.7kwh	126.0W	90.7kwh	126.0 W				
287	179	本館	1	車椅子トイレ	埋込形	W300			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	24時間	30日	33.1kwh	46.0W	33.1kwh	46.0 W			
288	180	本館	1	リネン庫	埋込形	W300			プリズムカバー			4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	11時間	30日	15.2kwh	46.0W	15.2kwh	46.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など							既存照明ランプの稼動状況						照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等				
					器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)		交換種別	代替LEDランプ・器具		
290	181	本館	1	元電話コーナー	ダウンライト	φ150						3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	2	2	11時間	20日	4.6kwh	21.0W	9.2kwh	42.0 W				
292	183	本館	1	車椅子ビット	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W				
293	184	本館	1	男子トイレ	埋込形	W190				プリズムカバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W				
294	184	本館	1	男子トイレ	トラフ形				間接照明			4000	格子	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W				
296	185	本館	1	車椅子トイレ	埋込形					プリズムカバー		4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	24時間	30日	33.1kwh	46.0W	33.1kwh	46.0 W				
297	186	本館	1	女子トイレ	埋込形	W300						4000	蓋紛失	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W				
298	186	本館	1	女子トイレ	トラフ形				間接照明			4000	格子	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W				
299	186	本館	1	女子トイレ	ダウンライト	φ150						3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	24時間	30日	15.1kwh	21.0W	15.1kwh	21.0 W				
300	187	本館	1	患者サロン	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W				
301	188	本館	1	AD PS9	トラフ形		レースウェイ			両反射笠		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	43.0W	0.0kwh	43.0 W				
302	188	本館	1	AD PS9	トラフ形		壁付け			ガード		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	1時間	1日	0.1kwh	86.0W	0.1kwh	86.0 W				
303	189	本館	1	受付	トラフ形				間接照明			4000	格子	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	25	25	11時間	20日	236.5kwh	1075.0W	236.5kwh	1,075.0 W				
304	189	本館	1	受付	ダウンライト	φ100				ウェーカクッション		3000		ハログランプ (準灯) ID110V85W (口金: E11) 【85W】	85.0 w	1	3	3	11時間	20日	56.1kwh	255.0W	56.1kwh	255.0 W				
307	189	本館	1	受付	トラフ形				間接照明			4000	格子	直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	2	2	11時間	20日	10.1kwh	46.0W	10.1kwh	46.0 W				
308	190	本館	1	PS	トラフ形		壁付け			ガード		4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	23.0W	0.0kwh	23.0 W				
309	191	本館	1	お客様相談室	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	8	16	11時間	20日	151.4kwh	688.0W	151.4kwh	688.0 W				
310	192	本館	1	撮影室18	埋込形	W300			調光(位相)	乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	6	18	11時間	20日	170.3kwh	774.0W	170.3kwh	774.0 W			器具交換必須	
311	192	本館	1	撮影室18	埋込形				調光(位相)			2個用ライコン		2個用ライコン														
312	192	本館	1	撮影室18	埋込形	W300			調光(位相)	乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	6	18	11時間	20日	170.3kwh	774.0W	170.3kwh	774.0 W			器具交換必須	
313	192	本館	1	撮影室18	埋込形				調光(位相)			2個用ライコン		2個用ライコン														
314	192	本館	1	撮影室18	表示灯					カバー		4000	使用中	直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	11時間	20日	5.1kwh	23.0W	5.1kwh	23.0 W				
315	193	本館	1	機械室	逆富士形	W150						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	1時間	1日	0.1kwh	86.0W	0.1kwh	86.0 W				
316	194	本館	1	更衣室	埋込形	W190						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W				
317	195	本館	1	準備室	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W				
318	196	本館	1	操作室	埋込形	W300				ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W				
319	197	本館	1	暗室	下面開放							5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	11時間	20日	21.1kwh	96.0W	21.1kwh	96.0 W				
320	197	本館	1	暗室	表示灯					カバー		5000	使用中	直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	11時間	20日	2.9kwh	13.0W	2.9kwh	13.0 W				
321	198	本館	1	前室	埋込形	W300						4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W				
322	199	本館	1	操作室2	埋込形	W300				ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	6	12	11時間	20日	113.5kwh	516.0W	113.5kwh	516.0 W				
323	200	本館	1	女子更衣室	埋込形	W150						5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	11時間	20日	10.6kwh	48.0W	10.6kwh	48.0 W				
324	201	本館	1	男子更衣室	埋込形	W150						5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	11時間	20日	10.6kwh	48.0W	10.6kwh	48.0 W				
325	202	本館	1	更衣室3/4/5	埋込形	W150						5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	11時間	20日	31.7kwh	144.0W	31.7kwh	144.0 W				
326	203	本館	1	職員トイレ	ダウンライト	φ150						3000		コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	24時間	30日	11.5kwh	16.0W	11.5kwh	16.0 W				
327	204	本館	1	透視室	表示灯					カバー		4000	使用中	直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	2	2	12時間	25日	13.8kwh	46.0W	13.8kwh	46.0 W				
328	204	本館	1	透視室	埋込形	W300			調光(位相)	乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	8	24	12時間	25日	309.6kwh	1032.0W	309.6kwh	1,032.0 W			器具交換必須	
329	204	本館	1	透視室	埋込形				調光(位相)			2個用ライコン		2個用ライコン														
330	205	本館	1	透視室操作室	埋込形	W300			調光(位相)	ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	12時間	25日	25.8kwh	86.0W	25.8kwh	86.0 W			器具交換必須	
331	205	本館	1	透視室操作室	埋込形				調光(位相)			2個用ライコン		2個用ライコン														
332	206	本館	1	透視室2	埋込形	W300			調光(位相)	乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	8	24	12時間	25日	309.6kwh	1032.0W	309.6kwh	1,032.0 W			器具交換必須	
333	206	本館	1	透視室2	埋込形				調光(位相)			2個用ライコン		2個用ライコン														
334	206	本館	1	透視室2	コンパクト形ダウンライト	φ150				調光(位相)		3000		レフ球 RF100/110V 57W (口金: E26) 【57W】	57.0 w	1	2	2	12時間	25日	34.2kwh	114.0W	34.2kwh	114.0 W			器具交換必須	
335	206	本館	1	透視室2	コンパクト形ダウンライト					調光(位相)		1個用ライコン		1個用ライコン														
336	206	本館	1	透視室2(トイレ)	ダウンライト	φ150						3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	24時間	30日	15.1kwh	21.0W	15.1kwh	21.0 W				
337	206	本館	1	透視室2(トイレ)	表示灯					カバー		3000	使用中	直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	24時間	30日	9.4kwh	13.0W	9.4kwh	13.0 W				
338	206	本館	1	透視室2	表示灯					カバー		4000	使用中	直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	12時間	25日	6.9kwh	23.0W	6.9kwh	23.0 W				

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所								既存照明ランプの稼動状況								点灯状況				照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別	代替LEDランプ・器具					
430	42	本館	2	健診診察室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W							
431	43	本館	2	健診心電検査室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W							
432	44	本館	2	健診待合コーナー	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	15	30	11時間	20日	283.8kwh	1290.0W	283.8kwh	1,290.0 W							
433	45	本館	2	健診眼底検査室	埋込形	W300	埋込		調光(位相)		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W			器具交換必須				
434	45	本館	2	健診眼底検査室					調光(位相)	2個用ライコン		2個用ライコン																		
435	46	本館	2	男女ロッカー室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W							
436	47	本館	2	健診トイレ	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W							
437	47	本館	2	健診トイレ	洗面ユニット		直付				4000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	24時間	30日	9.4kwh	13.0W	9.4kwh	13.0 W							
438	48	本館	2	健診事務室受付	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	5	10	11時間	20日	94.6kwh	430.0W	94.6kwh	430.0 W							
439	49	本館	2	AD2	トラフ形		壁付け		ガード		4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	11時間	20日	5.1kwh	23.0W	5.1kwh	23.0 W							
440	50	本館	2	ボランティア室	埋込形	W350	埋込		Cチャンネル回路		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	3	8	24	1時間	1日	1.2kwh	1152.0W	1.2kwh	1,152.0 W							
441	51	本館	2	検査説明室	埋込形	W350	埋込		Cチャンネル回路		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	3	1	3	11時間	20日	31.7kwh	144.0W	31.7kwh	144.0 W							
442	52	本館	2	講堂	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	32	64	6時間	20日	330.2kwh	2752.0W	330.2kwh	2,752.0 W							
443	52	本館	2	講堂	ダウンライト	φ125	埋込		調光(位相)		3000		ホワイト電球 LW100/110V60W (口金: E26) 【60W】	60.0 w	1	8	8	6時間	20日	57.6kwh	480.0W	57.6kwh	480.0 W			器具交換必須				
446	52	本館	2	講堂						1個用ライコン		1個用ライコン																		
447	52	本館	2	講堂	ダウンライト	φ125	埋込		調光(位相)		3000		ホワイト電球 LW100/110V60W (口金: E26) 【60W】	60.0 w	1	8	8	6時間	20日	57.6kwh	480.0W	57.6kwh	480.0 W			器具交換必須				
448	52	本館	2	講堂						1個用ライコン		1個用ライコン																		
449	52	本館	2	講堂	エレベーターホール	φ100	埋込		調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (L型) JDR10V60W (口金: E11) 【60W】	60.0 w	1	5	5	6時間	20日	36.0kwh	300.0W	36.0kwh	300.0 W			器具交換必須				
450	52	本館	2	講堂						1個用ライコン		1個用ライコン																		
451	53	本館	2	倉庫	逆富士形	W150	天井付				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	3	3	11時間	20日	28.4kwh	129.0W	28.4kwh	129.0 W							
452	54	本館	2	女子トイレ	埋込形	W190	埋込		プリズムカバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W							
453	54	本館	2	女子トイレ	トラフ形		天井付	間接照明			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W							
454	55	本館	2	男子トイレ	埋込形	W190	埋込		プリズムカバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W							
455	55	本館	2	男子トイレ	トラフ形		天井付	間接照明			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W							
456	56	本館	2	臨床検査受付	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	5	10	11時間	20日	94.6kwh	430.0W	94.6kwh	430.0 W							
457	57	本館	2	心電図1.2.3	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W							
458	58	本館	2	運動不可	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W							
459	59	本館	2	作業ホール	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	6	12	11時間	20日	113.5kwh	516.0W	113.5kwh	516.0 W							
460	60	本館	2	肺機能室	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W							
461	60	本館	2	肺機能室	洗面ユニット		埋込				4000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	11時間	20日	2.9kwh	13.0W	2.9kwh	13.0 W							
462	61	本館	2	心音筋電図室	ダウンライト	φ150	埋込		調光(位相)	カバー	3000		ボール電球 GC100/110V60W (口金: E26) 【60W】	60.0 w	1	6	6	11時間	20日	79.2kwh	360.0W	79.2kwh	360.0 W			器具交換必須				
463	61	本館	2	心音筋電図室					調光(位相)	1個用ライコン		1個用ライコン																		
464	62	本館	2	脳波室2	ダウンライト	φ150	埋込		調光(位相)	カバー	3000		ボール電球 GC100/110V60W (口金: E26) 【60W】	60.0 w	1	4	4	11時間	20日	52.8kwh	240.0W	52.8kwh	240.0 W			器具交換必須				
465	62	本館	2	脳波室2					調光(位相)	1個用ライコン		1個用ライコン																		
466	63	本館	2	脳波室1	ダウンライト	φ150	埋込		調光(位相)	カバー	3000		ボール電球 GC100/110V60W (口金: E26) 【60W】	60.0 w	1	4	4	11時間	20日	52.8kwh	240.0W	52.8kwh	240.0 W			器具交換必須				
467	63	本館	2	脳波室1					調光(位相)	1個用ライコン		1個用ライコン																		
468	64	本館	2	脳波室前室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	2	4	11時間	20日	20.2kwh	92.0W	20.2kwh	92.0 W							
469	65	本館	2	カンファレンスルーム	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	12	24	11時間	20日	227.0kwh	1032.0W	227.0kwh	1,032.0 W							
470	66	本館	2	脳波室操作室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	11時間	20日	75.7kwh	344.0W	75.7kwh	344.0 W							
471	66	本館	2	脳波室操作室	洗面ユニット		直付				4000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	11時間	20日	2.9kwh	13.0W	2.9kwh	13.0 W							
472	67	本館	2	耳鼻咽喉科診察室3	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	6	12	11時間	20日	113.5kwh	516.0W	113.5kwh	516.0 W							
473	68	本館	2	耳鼻咽喉科診察室2	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W							
474	69	本館	2	耳鼻咽喉科診察室1	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W							
475	70	本館	2	耳鼻咽喉科消化器内科受付	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W							
476	71	本館	2	耳鼻咽喉科消化器内科中待合	スクエア	□639	埋込		プリズムカバー		4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	5	3	15	11時間	20日	75.9kwh	345.0W	75.9kwh	345.0 W							

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など							既存照明ランプの稼動状況						照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等			
					器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)		交換種別	代替LEDランプ・器具	
570	133	本館	2	ICU7	埋込形	W300	埋込		調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	3	9	5時間	30日	58.1kwh	387.0W	58.1kwh	387.0 W			管球交換必須	
572	133	本館	2	ICU7	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)	調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	1	3	9時間	30日	34.8kwh	129.0W	34.8kwh	129.0 W			管球交換必須	
574	133	本館	2	ICU7					調光(位相)			2個用ライコン	2個用ライコン														
575	133	本館	2	ICU7	ダウンライト	φ150	埋込		乳白カバー		3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	9時間	30日	5.7kwh	21.0W	5.7kwh	21.0 W				
576	134	本館	2	ICU6	埋込形	W300	埋込		調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	3	9	9時間	30日	104.5kwh	387.0W	104.5kwh	387.0 W			管球交換必須	
578	134	本館	2	ICU6					調光(位相)			2個用ライコン	2個用ライコン														
579	134	本館	2	ICU6	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)	調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	1	3	9時間	30日	34.8kwh	129.0W	34.8kwh	129.0 W			管球交換必須	
581	134	本館	2	ICU6					調光(位相)			2個用ライコン	2個用ライコン														
582	134	本館	2	ICU6	ダウンライト	φ150	埋込		乳白カバー		3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	9時間	30日	5.7kwh	21.0W	5.7kwh	21.0 W				
583	135	本館	2	EPS5	トラフ形		壁付け		ガード		5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	9時間	1日	0.2kwh	23.0W	0.2kwh	23.0 W				
584	136	本館	2	PS23	トラフ形		壁付け		ガード		5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	9時間	1日	0.2kwh	23.0W	0.2kwh	23.0 W				
585	137	本館	2	ICU1	埋込形	W300	埋込		調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	3	9	9時間	30日	104.5kwh	387.0W	104.5kwh	387.0 W			管球交換必須	
587	137	本館	2	ICU1	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)	調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	1	3	9時間	30日	34.8kwh	129.0W	34.8kwh	129.0 W			管球交換必須	
589	137	本館	2	ICU1					調光(位相)			2個用ライコン	2個用ライコン														
590	137	本館	2	ICU1	ダウンライト	φ150	埋込		乳白カバー		3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	9時間	30日	5.7kwh	21.0W	5.7kwh	21.0 W				
591	138	本館	2	ICU2	埋込形	W300	埋込		調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	3	9	9時間	30日	104.5kwh	387.0W	104.5kwh	387.0 W			管球交換必須	
593	138	本館	2	ICU2	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)	調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	1	3	9時間	30日	34.8kwh	129.0W	34.8kwh	129.0 W			管球交換必須	
595	138	本館	2	ICU2					調光(位相)			2個用ライコン	2個用ライコン														
596	138	本館	2	ICU2	ダウンライト	φ150	埋込		乳白カバー		3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	9時間	30日	5.7kwh	21.0W	5.7kwh	21.0 W				
597	139	本館	2	ICU3	埋込形	W300	埋込		調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	3	9	9時間	30日	104.5kwh	387.0W	104.5kwh	387.0 W			管球交換必須	
599	139	本館	2	ICU3	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)	調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	1	3	9時間	30日	34.8kwh	129.0W	34.8kwh	129.0 W			管球交換必須	
601	139	本館	2	ICU3					調光(位相)			2個用ライコン	2個用ライコン														
602	139	本館	2	ICU3	ダウンライト	φ150	埋込		乳白カバー		3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	9時間	30日	5.7kwh	21.0W	5.7kwh	21.0 W				
603	140	本館	2	ICU5	埋込形	W300	埋込		調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	3	9	9時間	30日	104.5kwh	387.0W	104.5kwh	387.0 W			管球交換必須	
605	140	本館	2	ICU5	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)	調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	1	3	9時間	30日	34.8kwh	129.0W	34.8kwh	129.0 W			管球交換必須	
607	140	本館	2	ICU5					調光(位相)			2個用ライコン	2個用ライコン														
608	140	本館	2	ICU5	ダウンライト	φ150	埋込		乳白カバー		3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	9時間	30日	5.7kwh	21.0W	5.7kwh	21.0 W				
609	141	本館	2	ICU廊下	埋込形	W300	埋込		調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	5	10	11時間	20日	94.6kwh	430.0W	94.6kwh	430.0 W			管球交換必須	
611	141	本館	2	ICU廊下	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)	調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W			管球交換必須	
613	141	本館	2	ICU廊下					調光(位相)			2個用ライコン	2個用ライコン														
614	141	本館	2	ICU廊下	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)	非調光	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	11時間	20日	9.5kwh	43.0W	9.5kwh	43.0 W				
615	142	本館	2	ICU個室1	埋込形	W300	埋込		調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	3	9	11時間	20日	85.1kwh	387.0W	85.1kwh	387.0 W			管球交換必須	
617	142	本館	2	ICU個室1	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)	調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	1	3	11時間	20日	28.4kwh	129.0W	28.4kwh	129.0 W			管球交換必須	
619	142	本館	2	ICU個室1					調光(位相)			2個用ライコン	2個用ライコン														
620	142	本館	2	ICU個室1	ダウンライト	φ150	埋込		乳白カバー		3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	11時間	20日	4.6kwh	21.0W	4.6kwh	21.0 W				
621	143	本館	2	ICU個室2	埋込形	W220	埋込		調光(位相)	クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	5	10	11時間	20日	94.6kwh	430.0W	94.6kwh	430.0 W			管球交換必須	
623	143	本館	2	ICU個室2					調光(位相)			2個用ライコン	2個用ライコン														
624	143	本館	2	ICU個室2	ダウンライト	φ150	埋込		乳白カバー		3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	11時間	20日	4.6kwh	21.0W	4.6kwh	21.0 W				
625	144	本館	2	前室	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W				
626	145	本館	2	トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	24時間	30日	11.5kwh	16.0W	11.5kwh	16.0 W				
627	146	本館	2	汚物処理室トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	24時間	30日	11.5kwh	16.0W	11.5kwh	16.0 W				
628	146	本館	2	汚物処理室	埋込形	W300	埋込		防水ソケット	ステンレス	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W			器具劣化、器具交換	
629	146	本館	2	汚物処理室																							
630	147	本館	2	ICUスタッフステーション	埋込形	W300	埋込			クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	6	18	24時間	30日	371.5kwh	516.0W	557.3kwh	774.0 W				
631	147	本館	2	ICUスタッフステーション	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)		クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	3	2	6	24時間	30日	123.8kwh	172.0W	185.8kwh	258.0 W				

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所								既存照明ランプの稼動状況								点灯状況				照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別	代替LEDランプ・器具					
632	148	本館	2	ICU管理室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	11時間	20日	75.7kwh	344.0W	75.7kwh	344.0 W							
633	148	本館	2	ICU管理室	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W							
634	148	本館	2	ICU管理室	洗面ユニット						4000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	11時間	20日	2.9kwh	13.0W	2.9kwh	13.0 W							
635	149	本館	2	医師休憩室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W							
636	150	本館	2	ICU看護婦休憩室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W							
637	150	本館	2	ICU看護婦休憩室	流し元灯		天井付				4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	11時間	20日	5.1kwh	23.0W	5.1kwh	23.0 W							
638	151	本館	2	ICU器材庫倉庫	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	11時間	20日	9.5kwh	43.0W	9.5kwh	43.0 W							
639	151	本館	2	ICU器材庫倉庫	逆富士形	W150	天井付				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W							
640	151	本館	2	ICU器材庫倉庫	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【13W】	16.0 w	1	2	2	11時間	20日	7.0kwh	32.0W	7.0kwh	32.0 W							
641	152	本館	2	ICU面談室	埋込形	W150	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W							
642	153	本館	2	ICU前スタッフ通路	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	3	6	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	56.8kwh	258.0 W							
643	154	本館	2	秘書室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W							
644	155	本館	2	臨床研修センター1	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W							
645	156	本館	2	医局	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	31	62	24時間	30日	1,919.5kwh	2666.0W	1,919.5kwh	2,666.0 W							
646	156	本館	2	医局1	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W							
647	157	本館	2	研修室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	8	16	11時間	20日	151.4kwh	688.0W	151.4kwh	688.0 W							
648	158	本館	2	AD.PS8	トラフ形		壁付け				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	1時間	1日	0.1kwh	86.0W	0.1kwh	86.0 W							
649	159	本館	2	医局1	下面開放	W250	天井付				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	24時間	30日	247.7kwh	344.0W	247.7kwh	344.0 W							
650	160	本館	2	医局2	下面開放	W250	天井付				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	10	20	24時間	30日	619.2kwh	860.0W	619.2kwh	860.0 W							
651	161	本館	2	医局休憩室	下面開放	W250	天井付				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	24時間	30日	247.7kwh	344.0W	247.7kwh	344.0 W							
652	162	本館	2	医局廊下	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL27EX 【27W】	30.0 w	1	13	13	11時間	20日	85.8kwh	390.0W	85.8kwh	390.0 W							
653	162	本館	2	医局廊下	埋込形	W300	埋込				3000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	11時間	20日	75.7kwh	344.0W	75.7kwh	344.0 W							
654	163	本館	2	医局内休憩室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	9	18	24時間	30日	557.3kwh	774.0W	557.3kwh	774.0 W							
655	164	本館	2	DAコーナー	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	11時間	20日	37.8kwh	172.0W	37.8kwh	172.0 W							
656	165	本館	2	医局3科部長室	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	16	16	11時間	20日	151.4kwh	688.0W	151.4kwh	688.0 W							
657	165	本館	2	医局3科部長室	トラフ形		天井付				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W							
658	166	本館	2	事務部長室	埋込形		埋込				4000	大型の器具	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	12	1	12	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	113.5kwh	516.0 W							
659	167	本館	2	副院長室	埋込形		埋込				4000	大型の器具	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	12	1	12	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	113.5kwh	516.0 W							
660	167	本館	2	副院長室	埋込形		埋込				4000	大型の器具	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	12	1	12	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	113.5kwh	516.0 W							
661	168	本館	2	事業管理者室	埋込形		埋込				4000	大型の器具	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	18	1	18	11時間	20日	113.5kwh	516.0W	170.3kwh	774.0 W							
662	168	本館	2	事業管理者室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	10	10	11時間	20日	46.2kwh	210.0W	46.2kwh	210.0 W							
663	169	本館	2	副院長室	埋込形		埋込				4000	大型の器具	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	12	1	12	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	113.5kwh	516.0 W							
664	169	本館	2	副院長室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	6	6	11時間	20日	27.7kwh	126.0W	27.7kwh	126.0 W							
665	170	本館	2	副院長室	埋込形		埋込				4000	大型の器具	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	12	1	12	11時間	20日	56.8kwh	258.0W	113.5kwh	516.0 W							
666	170	本館	2	副院長室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	6	6	11時間	20日	27.7kwh	126.0W	27.7kwh	126.0 W							
667	171	本館	2	診療技術部長室	埋込形	W450	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	4	2	8	11時間	20日	75.7kwh	344.0W	75.7kwh	344.0 W							
668	172	本館	2	副院長室	埋込形	W450	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	4	2	8	11時間	20日	75.7kwh	344.0W	75.7kwh	344.0 W							
669	173	本館	2	看護部長室	埋込形	W450	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	4	2	8	11時間	20日	75.7kwh	344.0W	75.7kwh	344.0 W							
670	174	本館	2	副院長室	スクエア	□450	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E 【32W】	35.0 w	4	2	8	11時間	20日	61.6kwh	280.0W	61.6kwh	280.0 W							
671	174	本館	2	副院長室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	11時間	20日	21.1kwh	96.0W	21.1kwh	96.0 W							
672	175	本館	2	副院長室	スクエア	□450	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E 【32W】	35.0 w	4	2	8	11時間	20日	61.6kwh	280.0W	61.6kwh	280.0 W							
673	175	本館	2	副院長室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	11時間	20日	21.1kwh	96.0W	21.1kwh	96.0 W							
674	176	本館	2	院長室	埋込形	W300	埋込				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	11時間	20日	10.1kwh	46.0W	10.1kwh	46.0 W							
676	177	本館	2	統括診療部長室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	6	12	11時間	20日	126.7kwh	576.0W	126.7kwh	576.0 W							
677	177	本館	2	統括診療部長室	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	11時間	20日	2.9kwh	13.0W	2.9kwh	13.0 W							

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所								既存照明ランプの稼動状況								点灯状況				照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別	代替LEDランプ・器具					
678	178	本館	2	診療部長室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	6	12	11時間	20日	126.7kwh	576.0W	126.7kwh	576.0 W							
679	179	本館	2	EVホール	埋込形	W300	埋込		プリズムカバー		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	14時間	30日	40.3kwh	96.0W	40.3kwh	96.0 W							
680	180	本館	2	手術室10	埋込形	W350	埋込		乳白カバー	クリーンルーム	5000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	4	10	40	15時間	20日	516.0kwh	1720.0W	516.0kwh	1,720.0 W							
681	180	本館	2	手術室10	表示灯	W350	壁付け				5000		直管蛍光灯 FL10【10W】	13.0 w	1	1	1	15時間	20日	3.9kwh	13.0W	3.9kwh	13.0 W							
682	181	本館	2	手術室8	埋込形	W350	埋込		乳白カバー	クリーンルーム	5000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	4	10	40	15時間	20日	516.0kwh	1720.0W	516.0kwh	1,720.0 W							
683	181	本館	2	手術室8	表示灯	W350	壁付け				5000		直管蛍光灯 FL10【10W】	13.0 w	1	1	1	15時間	20日	3.9kwh	13.0W	3.9kwh	13.0 W							
684	182	本館	2	手術室7	埋込形	W350	埋込		乳白カバー	クリーンルーム	5000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	4	10	40	15時間	20日	516.0kwh	1720.0W	516.0kwh	1,720.0 W							
685	182	本館	2	手術室7	表示灯	W350	壁付け				5000		直管蛍光灯 FL10【10W】	13.0 w	1	1	1	15時間	20日	3.9kwh	13.0W	3.9kwh	13.0 W							
686	183	本館	2	手術室6	埋込形	W350	埋込		乳白カバー	クリーンルーム	5000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	4	10	40	15時間	20日	516.0kwh	1720.0W	516.0kwh	1,720.0 W							
687	183	本館	2	手術室6	表示灯	W350	壁付け				5000		直管蛍光灯 FL10【10W】	13.0 w	1	1	1	15時間	20日	3.9kwh	13.0W	3.9kwh	13.0 W							
688	184	本館	2	クリーンサブライホール	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)		クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	2	1	2	15時間	20日	25.8kwh	86.0W	25.8kwh	86.0 W							
689	185	本館	2	バイオクリーンルーム	埋込形	W300	埋込			クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	3	3	9	15時間	20日	116.1kwh	387.0W	116.1kwh	387.0 W							
690	185	本館	2	バイオクリーンルーム	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)		クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	3	1	3	15時間	20日	38.7kwh	129.0W	38.7kwh	129.0 W							
691	186	本館	2	手術室3	埋込形	W350	埋込		乳白カバー	クリーンルーム	5000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	4	10	40	15時間	20日	516.0kwh	1720.0W	516.0kwh	1,720.0 W							
692	186	本館	2	手術室3	表示灯	W350	壁付け				5000		直管蛍光灯 FL10【10W】	13.0 w	1	1	1	15時間	20日	3.9kwh	13.0W	3.9kwh	13.0 W							
693	187	本館	2	手術室2	埋込形	W350	埋込		乳白カバー	クリーンルーム	5000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	4	10	40	15時間	20日	516.0kwh	1720.0W	516.0kwh	1,720.0 W							
694	187	本館	2	手術室2	表示灯	W350	壁付け				5000		直管蛍光灯 FL10【10W】	13.0 w	1	1	1	15時間	20日	3.9kwh	13.0W	3.9kwh	13.0 W							
695	188	本館	2	手術室1	埋込形	W350	埋込		乳白カバー	クリーンルーム	5000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	4	12	48	15時間	20日	619.2kwh	2064.0W	619.2kwh	2,064.0 W							
696	188	本館	2	手術室1	表示灯	W350	壁付け				5000		直管蛍光灯 FL10【10W】	13.0 w	1	1	1	15時間	20日	3.9kwh	13.0W	3.9kwh	13.0 W							
697	189	本館	2	手術ホール	埋込形	W300	埋込			クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	2	18	36	15時間	20日	464.4kwh	1548.0W	464.4kwh	1,548.0 W							
698	189	本館	2	手術ホール	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)		クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	2	18	36	15時間	20日	464.4kwh	1548.0W	464.4kwh	1,548.0 W							
699	190	本館	2	手術ホール	埋込形	W300	埋込			クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	3	10	30	15時間	20日	387.0kwh	1290.0W	387.0kwh	1,290.0 W							
700	190	本館	2	手術ホール	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)		クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	3	7	21	15時間	20日	270.9kwh	903.0W	270.9kwh	903.0 W							
701	190	本館	2	手術ホール	埋込形	W300	埋込			クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	2	4	8	15時間	20日	103.2kwh	344.0W	103.2kwh	344.0 W							
702	190	本館	2	手術ホール	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)		クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	2	2	4	15時間	20日	51.6kwh	172.0W	51.6kwh	172.0 W							
703	190	本館	2	手術ホール	トラフ形		天付け		防水ソケット		4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	1	1	1	15時間	20日	12.9kwh	43.0W	12.9kwh	43.0 W			器具劣化、器具交換				
704	190	本館	2	手術ホール																										
705	191	本館	2	準備室	埋込形	W300	埋込			クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	2	1	2	15時間	20日	25.8kwh	86.0W	25.8kwh	86.0 W							
706	191	本館	2	準備室	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)		クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	2	1	2	15時間	20日	25.8kwh	86.0W	25.8kwh	86.0 W							
707	191	本館	2	準備室	ブラケット		壁付け		ブルスイッチ		4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	1	1	1	15時間	20日	12.9kwh	43.0W	12.9kwh	43.0 W							
708	192	本館	2	EPS	トラフ形		壁付け		ガード		4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	1	2	2	1時間	1日	0.1kwh	86.0W	0.1kwh	86.0 W							
709	192	本館	2	EPS	逆富士形	W150	天付け		ガード		4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	43.0W	0.0kwh	43.0 W							
710	193	本館	2	洗浄機械	逆富士形	W150	天付け				4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	43.0W	0.0kwh	43.0 W							
711	194	本館	2	クリーンサブライホール	埋込形	W300	埋込			クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	3	7	21	15時間	20日	270.9kwh	903.0W	270.9kwh	903.0 W							
712	194	本館	2	クリーンサブライホール	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)		クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	3	7	21	15時間	20日	270.9kwh	903.0W	270.9kwh	903.0 W							
713	195	本館	2	EPS	トラフ形		天付け				4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	43.0W	0.0kwh	43.0 W							
714	196	本館	2	麻酔科医師室	埋込形	W300	埋込		プリズムカバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	2	2	4	15時間	20日	51.6kwh	172.0W	51.6kwh	172.0 W							
715	196	本館	2	麻酔科医師室	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL10【10W】	13.0 w	1	1	1	15時間	20日	3.9kwh	13.0W	3.9kwh	13.0 W							
716	197	本館	2	麻酔科医師室前室	埋込形	W190	埋込		プリズムカバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	1	2	2	15時間	20日	25.8kwh	86.0W	25.8kwh	86.0 W							
717	198	本館	2	ナースラウンジ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX【18W】	21.0 w	1	10	10	15時間	20日	63.0kwh	210.0W	63.0kwh	210.0 W							
718	198	本館	2	ナースラウンジ	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL10【10W】	13.0 w	1	1	1	15時間	20日	3.9kwh	13.0W	3.9kwh	13.0 W							
719	199	本館	2	手術男子更衣室	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S【40W】	43.0 w	1	4	4	15時間	20日	51.6kwh	172.0W	51.6kwh	172.0 W							
720	199	本館	2	手術男子更衣室	ダウンライト	φ150	埋込			トイレ	3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX【18W】	21.0 w	1	1	1	15時間	20日	6.3kwh	21.0W	6.3kwh	21.0 W							
721	199	本館	2	手術男子更衣室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX【18W】	21.0 w	1	1	1	15時間	20日	6.3kwh	21.0W	6.3kwh	21.0 W							
722	199	本館	2	手術男子更衣室	ブラケット		壁付け		防水カバー		3000	シャワー	ホワイト電球 LW100/110V/60W(口金:E26)【60W】	60.0 w	1	1	1	15時間	20日	18.0kwh	60.0W	18.0kwh	60.0 W							

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所								既存照明ランプの稼動状況								点灯状況				照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別	代替LEDランプ・器具					
723	199	本館	2	手術男子更衣室	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	15時間	20日	3.9kwh	13.0W	3.9kwh	13.0 W							
724	200	本館	2	手術女子更衣室	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	4	4	15時間	20日	51.6kwh	172.0W	51.6kwh	172.0 W							
725	200	本館	2	手術女子更衣室	ダウンライト	φ150	埋込				3000	トイレ	コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	15時間	20日	6.3kwh	21.0W	6.3kwh	21.0 W							
726	200	本館	2	手術女子更衣室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	1	1	15時間	20日	6.3kwh	21.0W	6.3kwh	21.0 W							
727	200	本館	2	手術女子更衣室	ブラケット		壁付け		防水カバー		3000	シャワー	ホワイテ電球 LW100/110V60W (口金: E26) 【60W】	60.0 w	1	1	1	15時間	20日	18.0kwh	60.0W	18.0kwh	60.0 W							
728	200	本館	2	手術女子更衣室	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	15時間	20日	3.9kwh	13.0W	3.9kwh	13.0 W							
729	201	本館	2	ラウンジ	埋込形	W300	埋込		プリズムカバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	6	12	15時間	20日	154.8kwh	516.0W	154.8kwh	516.0 W							
730	201	本館	2	ラウンジ	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	15時間	20日	3.9kwh	13.0W	3.9kwh	13.0 W							
731	202	本館	2	手術室下足室	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	15時間	20日	25.8kwh	86.0W	25.8kwh	86.0 W							
732	203	本館	2	更衣室前室	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	4	4	15時間	20日	51.6kwh	172.0W	51.6kwh	172.0 W							
733	204	本館	2	EVホール	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	6	6	14時間	30日	52.9kwh	126.0W	52.9kwh	126.0 W							
734	205	本館	2	患者更衣室	埋込形	W300	埋込		プリズムカバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W							
735	205	本館	2	看護更衣室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	2	2	11時間	20日	9.2kwh	42.0W	9.2kwh	42.0 W							
736	206	本館	2	面談室	埋込形	W300	埋込		プリズムカバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W							
737	207	本館	2	手術室ナースステーション	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	24時間	30日	247.7kwh	344.0W	247.7kwh	344.0 W							
738	208	本館	2	EPS	トラフ形		天付け				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	43.0W	0.0kwh	43.0 W							
739	209	本館	2	ロッカー室	逆富士形	W150	天付け				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	11時間	20日	9.5kwh	43.0W	9.5kwh	43.0 W							
740	210	本館	2	ロッカー室	逆富士形	W150	天付け				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	11時間	20日	18.9kwh	86.0W	18.9kwh	86.0 W							
741	211	本館	2	EPS	トラフ形		壁付け		ガード		4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	23.0W	0.0kwh	23.0 W							
742	1	本館	3	患者食堂	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	5	10	11時間	20日	94.6kwh	430.0W	94.6kwh	430.0 W							
743	2	本館	3	パントリー	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	5	10	5時間	30日	64.5kwh	430.0W	64.5kwh	430.0 W							
744	2	本館	3	パントリー	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	2	2	5時間	30日	3.9kwh	26.0W	3.9kwh	26.0 W							
745	3	本館	3	AD	トラフ形		天付け		両反射笠		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	3	3	1時間	1日	0.1kwh	129.0W	0.1kwh	129.0 W							
746	4	本館	3	汚物処理室	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	11時間	30日	28.4kwh	86.0W	28.4kwh	86.0 W							
747	5	本館	3	女子トイレ	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W							
748	5	本館	3	女子トイレ	埋込形	W190	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W							
749	6	本館	3	男子トイレ	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W							
750	6	本館	3	男子トイレ	埋込形	W190	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W							
751	7	本館	3	洗顔洗髪室	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	5時間	30日	6.5kwh	43.0W	6.5kwh	43.0 W							
752	7	本館	3	洗顔洗髪室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	5時間	30日	12.9kwh	86.0W	12.9kwh	86.0 W							
753	8	本館	3	車椅子トイレ	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	24時間	30日	33.1kwh	46.0W	33.1kwh	46.0 W							
754	9	本館	3	脱衣室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	9時間	30日	12.4kwh	46.0W	12.4kwh	46.0 W							
755	10	本館	3	浴室	筒形ブラケット		壁付け		防水カバー		3000		電球形蛍光灯 EFD15/12E (口金: E26) 【12W】	12.0 w	1	3	3	9時間	30日	9.7kwh	36.0W	9.7kwh	36.0 W							
756	11	本館	3	301/1床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W							
757	11	本館	3	301/1床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W							
758	11	本館	3	301/1床	ダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (MR) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須				
760	11	本館	3	301/1床					調光(PWM)			1個用ライコン	1個用ライコン																	
762	11	本館	3	301/1床	ダウンライト	φ150	埋込				3000	入口付近	コンパクト形蛍光灯 FHT24EX 【24W】	27.0 w	1	1	1	5時間	30日	4.1kwh	27.0W	4.1kwh	27.0 W							
763	11	本館	3	301/1床	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン KR110V54W (口金: E17) 【54W】	54.0 w	1	1	1	5時間	30日	8.1kwh	54.0W	8.1kwh	54.0 W							
764	12	本館	3	302/1床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W							
765	12	本館	3	302/1床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W							
766	12	本館	3	302/1床	ダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (MR) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須				
768	12	本館	3	302/1床					調光(PWM)			1個用ライコン	1個用ライコン																	
770	12	本館	3	302/1床	ダウンライト	φ150	埋込				3000	入口付近	コンパクト形蛍光灯 FHT24EX 【24W】	27.0 w	1	1	1	5時間	30日	4.1kwh	27.0W	4.1kwh	27.0 W							
771	12	本館	3	302/1床	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン KR110V54W (口金: E17) 【54W】	54.0 w	1	1	1	5時間	30日	8.1kwh	54.0W	8.1kwh	54.0 W							

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など							既存照明ランプの稼動状況					点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等	
					器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別		代替LEDランプ・器具
772	13	本館	3	303/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
773	13	本館	3	303/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
774	13	本館	3	303/4床	ニルパールダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
776	13	本館	3	303/4床					調光(PWM)			1個用ライコン														
778	14	本館	3	EPS	トラフ形		壁付け		ガード		4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	23.0W	0.0kwh	23.0 W			
779	15	本館	3	PS	トラフ形		壁付け		ガード		4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	23.0W	0.0kwh	23.0 W			
780	16	本館	3	スタッフルーム (305/4床)	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
781	16	本館	3	スタッフルーム (305/4床)	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
782	16	本館	3	スタッフルーム (305/4床)	ニルパールダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
784	16	本館	3	スタッフルーム (305/4床)					調光(PWM)			1個用ライコン														
786	17	本館	3	306/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
787	17	本館	3	306/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
788	17	本館	3	306/4床	ニルパールダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
790	17	本館	3	306/4床					調光(PWM)			1個用ライコン														
792	18	本館	3	307/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
793	18	本館	3	307/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
794	18	本館	3	307/4床	ニルパールダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
796	18	本館	3	307/4床					調光(PWM)			1個用ライコン														
798	19	本館	3	308/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
799	19	本館	3	308/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
800	19	本館	3	308/4床	ニルパールダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
802	19	本館	3	308/4床					調光(PWM)			1個用ライコン														
804	20	本館	3	310/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
805	20	本館	3	310/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
806	20	本館	3	310/4床	ニルパールダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
808	20	本館	3	310/4床					調光(PWM)			1個用ライコン														
810	21	本館	3	311/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
811	21	本館	3	311/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
812	21	本館	3	311/4床	ニルパールダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
814	21	本館	3	311/4床					調光(PWM)			1個用ライコン														
816	22	本館	3	デイルーム	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	16	16	14時間	30日	141.1kwh	336.0W	141.1kwh	336.0 W			
819	23	本館	3	TELコーナー	ダウンライト	φ100	埋込				3000		ミニクリプトン KR110V54W (口金: E17) 【54W】	54.0 w	1	1	1	14時間	30日	0.0kwh	0.0W	22.7kwh	54.0 W			
820	24	本館	3	312/1床	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W			
821	24	本館	3	312/1床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
822	24	本館	3	312/1床	ニルパールダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須
824	24	本館	3	312/1床					調光(PWM)			1個用ライコン														
826	24	本館	3	312/1床	ダウンライト	φ150	埋込				3000	トイレ	コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
827	25	本館	3	313/1床	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W			
828	25	本館	3	313/1床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
829	25	本館	3	313/1床	ニルパールダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須
831	25	本館	3	313/1床					調光(PWM)			1個用ライコン														
833	25	本館	3	313/1床	ダウンライト	φ150	埋込				3000	トイレ	コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
834	26	本館	3	316/1床	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など							既存照明ランプの稼動状況					点灯状況		照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等	
					器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別		代替LEDランプ・器具
1211	22	本館	4	410/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
1212	22	本館	4	410/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
1213	22	本館	4	410/4床	ホリバー型ダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
1215	22	本館	4	410/4床					調光(PWM)			1個用ライコン	1個用ライコン													
1218	23	本館	4	デイルーム	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【18W】	21.0 w	1	15	15	14時間	30日	132.3kwh	315.0W	132.3kwh	315.0 W			
1220	24	本館	4	TELコーナー	ダウンライト	φ75	埋込				3000		ミニクリプトン KR110V35W (口金:E17) 【35W】	36.0 w	1	1	1	14時間	30日	15.1kwh	36.0W	15.1kwh	36.0 W			
1221	25	本館	4	411/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
1222	25	本館	4	411/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
1223	25	本館	4	411/4床	ホリバー型ダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
1225	25	本館	4	411/4床					調光(PWM)			1個用ライコン	1個用ライコン													
1227	26	本館	4	スタッフルーム	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	5時間	30日	25.8kwh	172.0W	25.8kwh	172.0 W			
1228	27	本館	4	処置室	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	5時間	30日	25.8kwh	172.0W	25.8kwh	172.0 W			
1229	27	本館	4	処置室	ホリバー型ダウンライト	φ150	埋込	処置灯	非調光		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	2	2	6時間	30日	46.8kwh	260.0W	46.8kwh	260.0 W			
1230	27	本館	4	処置室	ダウンライト	φ150	埋込				3000	トイレ	コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	6時間	30日	2.9kwh	16.0W	2.9kwh	16.0 W			
1231	28	本館	4	412/1床	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W			
1232	28	本館	4	412/1床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1233	28	本館	4	412/1床	ホリバー型ダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須
1235	28	本館	4	412/1床					調光(PWM)			1個用ライコン	1個用ライコン													
1237	28	本館	4	412/1床	ダウンライト	φ150	埋込				3000	トイレ	コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1238	29	本館	4	413/1床	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W			
1239	29	本館	4	413/1床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1240	29	本館	4	413/1床	ホリバー型ダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須
1242	29	本館	4	413/1床					調光(PWM)			1個用ライコン	1個用ライコン													
1244	29	本館	4	413/1床	ダウンライト	φ150	埋込				3000	トイレ	コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1245	30	本館	4	415/1床	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W			
1246	30	本館	4	415/1床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1247	30	本館	4	415/1床	ホリバー型ダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須
1249	30	本館	4	415/1床					調光(PWM)			1個用ライコン	1個用ライコン													
1251	30	本館	4	415/1床	ダウンライト	φ150	埋込				3000	トイレ	コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1252	31	本館	4	416/1床	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W			
1253	31	本館	4	416/1床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1254	31	本館	4	416/1床	ホリバー型ダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須
1256	31	本館	4	416/1床					調光(PWM)			1個用ライコン	1個用ライコン													
1258	31	本館	4	416/1床	ダウンライト	φ150	埋込				3000	トイレ	コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1259	32	本館	4	417/1床	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W			
1260	32	本館	4	417/1床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1261	32	本館	4	417/1床	ホリバー型ダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須
1263	32	本館	4	417/1床					調光(PWM)			1個用ライコン	1個用ライコン													
1265	32	本館	4	417/1床	ダウンライト	φ150	埋込				3000	トイレ	コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1266	33	本館	4	418/1床	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W			
1267	33	本館	4	418/1床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1268	33	本館	4	418/1床	ホリバー型ダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (単灯) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須
1270	33	本館	4	418/1床					調光(PWM)			1個用ライコン	1個用ライコン													
1272	33	本館	4	418/1床	ダウンライト	φ150	埋込				3000	トイレ	コンパクト形蛍光灯 FDL13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1273	34	本館	4	430/1床	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など							既存照明ランプの稼動状況							照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等		
					器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別		代替LEDランプ・器具	
1618	36	本館	5	AD	トラフ形		壁付け		ガード		4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	1時間	1日	0.1kwh	86.0W	0.1kwh	86.0 W			
1619	37	本館	5	572/1床トイレ無	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W			
1620	37	本館	5	572/1床トイレ無	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き		コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1621	37	本館	5	572/1床トイレ無	コトバマルゴランタイル	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000			ハロゲンランプ (準規) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須
1623	37	本館	5	572/1床トイレ無					調光(PWM)			1個用ライコン		1個用ライコン													
1625	38	本館	5	573/1床トイレ無	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W			
1626	38	本館	5	573/1床トイレ無	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き		コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1627	38	本館	5	573/1床トイレ無	コトバマルゴランタイル	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000			ハロゲンランプ (準規) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須
1629	38	本館	5	573/1床トイレ無					調光(PWM)			1個用ライコン		1個用ライコン													
1631	39	本館	5	575/1床トイレ無	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W			
1632	39	本館	5	575/1床トイレ無	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き		コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W			
1633	39	本館	5	575/1床トイレ無	コトバマルゴランタイル	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000			ハロゲンランプ (準規) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須
1635	39	本館	5	575/1床トイレ無					調光(PWM)			1個用ライコン		1個用ライコン													
1637	40	本館	5	HCU	埋込形	W300	埋込			クリーンルーム	4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	5時間	30日	12.9kwh	86.0W	12.9kwh	86.0 W			
1638	40	本館	5	HCU	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)		クリーンルーム	4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	5時間	30日	25.8kwh	172.0W	25.8kwh	172.0 W			
1639	40	本館	5	HCU	コトバマルゴランタイル	φ150	埋込	処置灯			3000			ハロゲンランプ (準規) JD110V130W (口金: E11) 【130W】	130.0 w	1	3	3	5時間	30日	58.5kwh	390.0W	58.5kwh	390.0 W			
1640	41	本館	5	ナースステーション5B	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	17	34	24時間	30日	1,052.6kwh	1462.0W	1,052.6kwh	1,462.0 W			
1641	41	本館	5	ナースステーション5B	洗面ユニット		直付				5000			直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	24時間	30日	9.4kwh	13.0W	9.4kwh	13.0 W			
1642	41	本館	5	ナースステーション5B	埋込形	W190	埋込				4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	4	4	24時間	30日	123.8kwh	172.0W	123.8kwh	172.0 W			
1643	41	本館	5	ナースステーション5B	埋込形	W300	埋込				4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	24時間	30日	33.1kwh	46.0W	33.1kwh	46.0 W			
1644	42	本館	5	相談室	埋込形	W300	埋込		プリズムカバー		4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	5時間	30日	25.8kwh	172.0W	25.8kwh	172.0 W			
1645	43	本館	5	休憩室	埋込形	W300	埋込				4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	5時間	30日	25.8kwh	172.0W	25.8kwh	172.0 W			
1646	43	本館	5	休憩室	流し元灯		天付け		ブルスイッチ		4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	5時間	30日	6.5kwh	43.0W	6.5kwh	43.0 W			
1647	44	本館	5	リネン庫	埋込形	W190	埋込				4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	5時間	30日	6.5kwh	43.0W	6.5kwh	43.0 W			
1648	45	本館	5	EVホール	トラフ形		天付け	間接照明			4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	5	5	14時間	30日	90.3kwh	215.0W	90.3kwh	215.0 W			
1649	46	本館	5	廊下1	埋込形	W190	埋込		プリズムカバー		4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	16	16	14時間	30日	289.0kwh	688.0W	289.0kwh	688.0 W			
1651	47	本館	5	廊下2	埋込形	W190	埋込		プリズムカバー		4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	17	17	14時間	30日	307.0kwh	731.0W	307.0kwh	731.0 W			
1653	48	本館	5	看護学生室	埋込形	W300	埋込				4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	5時間	30日	25.8kwh	172.0W	25.8kwh	172.0 W			
1654	49	本館	5	カンファレンスルーム (A)	埋込形	W300	埋込				4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	5時間	30日	51.6kwh	344.0W	51.6kwh	344.0 W			
1655	49	本館	5	カンファレンスルーム (A)	洗面ユニット		直付				5000			直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.0kwh	13.0W	2.0kwh	13.0 W			
1656	50	本館	5	当直室	洗面ユニット		直付				5000			直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	3時間	30日	1.2kwh	13.0W	1.2kwh	13.0 W			
1657	50	本館	5	当直室	埋込形	W300	埋込				4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	5時間	30日	6.9kwh	46.0W	6.9kwh	46.0 W			
1658	51	本館	5	廊下3	埋込形	W300	埋込				4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	14時間	30日	72.2kwh	172.0W	72.2kwh	172.0 W			
1659	52	本館	5	患者食堂	埋込形	W300	埋込				4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	5	10	5時間	30日	64.5kwh	430.0W	64.5kwh	430.0 W			
1660	53	本館	5	バントリー	埋込形	W300	埋込				4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	5	10	5時間	30日	64.5kwh	430.0W	64.5kwh	430.0 W			
1661	53	本館	5	バントリー	洗面ユニット		直付				5000			直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.0kwh	13.0W	2.0kwh	13.0 W			
1662	54	本館	5	AD	トラフ形		天付け		両反射笠		4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	3	3	1時間	1日	0.1kwh	129.0W	0.1kwh	129.0 W			
1663	55	本館	5	汚物処理室	埋込形	W190	埋込				4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	11時間	30日	28.4kwh	86.0W	28.4kwh	86.0 W			
1664	56	本館	5	脱衣室	ブラケット		壁付け				5000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	9時間	30日	6.2kwh	23.0W	6.2kwh	23.0 W			
1665	56	本館	5	シャワー室	ブラケット		壁付け		防水カバー		3000			ホワイト電球 LW100/110V/60W (口金: E26) 【60W】	60.0 w	1	1	1	5時間	30日	9.0kwh	60.0W	9.0kwh	60.0 W			
1666	57	本館	5	女子トイレ	埋込形	W190	埋込				4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W			
1667	57	本館	5	女子トイレ	埋込形	W190	埋込		ルーバ		4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W			
1668	58	本館	5	男子トイレ	埋込形	W190	埋込				4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W			
1669	58	本館	5	男子トイレ	埋込形	W190	埋込		ルーバ		4000			直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W			
1670	59	本館	5	洗面洗髪室	埋込形	W190	埋込				4000			直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	5時間	30日	6.5kwh	43.0W	6.5kwh	43.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など							既存照明ランプの稼動状況							照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等	
					器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別		代替LEDランプ・器具
2020	60	本館	6	車椅子トイレ	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	24時間	30日	33.1kwh	46.0W	33.1kwh	46.0 W			
2021	61	本館	6	脱衣室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	9時間	30日	12.4kwh	46.0W	12.4kwh	46.0 W			
2022	62	本館	6	浴室	筒形ブラケット		壁付け		防水カバー		3000		電球形蛍光灯 EFD15/12E (口金:E26) 【12W】	12.0 w	1	3	3	9時間	30日	9.7kwh	36.0W	9.7kwh	36.0 W			
2023	63	本館	6	651/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
2024	63	本館	6	651/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
2025	63	本館	6	651/4床	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (準規) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
2027	63	本館	6	651/4床					調光(PWM)		1個用ライコン		1個用ライコン													
2028	64	本館	6	652/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
2029	64	本館	6	652/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
2030	64	本館	6	652/4床	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (準規) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
2032	64	本館	6	652/4床					調光(PWM)		1個用ライコン		1個用ライコン													
2033	65	本館	6	EPS	トラフ形		壁付け		ガード		4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	23.0W	0.0kwh	23.0 W			
2034	66	本館	6	PS	トラフ形		壁付け		ガード		4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	23.0W	0.0kwh	23.0 W			
2035	67	本館	6	653/4床 スタッフルーム	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	5時間	30日	25.8kwh	172.0W	25.8kwh	172.0 W			
2036	67	本館	6	653/4床 スタッフルーム	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
2037	67	本館	6	653/4床 スタッフルーム	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (準規) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
2039	67	本館	6	653/4床 スタッフルーム					調光(PWM)		1個用ライコン		1個用ライコン													
2040	68	本館	6	655/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
2041	68	本館	6	655/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
2042	68	本館	6	655/4床	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (準規) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
2044	68	本館	6	655/4床					調光(PWM)		1個用ライコン		1個用ライコン													
2045	69	本館	6	656/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
2046	69	本館	6	656/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
2047	69	本館	6	656/4床	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (準規) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
2049	69	本館	6	656/4床					調光(PWM)		1個用ライコン		1個用ライコン													
2050	70	本館	6	657/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
2051	70	本館	6	657/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
2052	70	本館	6	657/4床	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (準規) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
2054	70	本館	6	657/4床					調光(PWM)		1個用ライコン		1個用ライコン													
2055	71	本館	6	658/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
2056	71	本館	6	658/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
2057	71	本館	6	658/4床	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (準規) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
2059	71	本館	6	658/4床					調光(PWM)		1個用ライコン		1個用ライコン													
2060	72	本館	6	660/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
2061	72	本館	6	660/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
2062	72	本館	6	660/4床	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (準規) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
2064	72	本館	6	660/4床					調光(PWM)		1個用ライコン		1個用ライコン													
2065	73	本館	6	デイルーム	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	17	17	14時間	30日	149.9kwh	357.0W	149.9kwh	357.0 W			
2069	75	本館	6	661/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
2070	75	本館	6	661/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
2071	75	本館	6	661/4床	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (準規) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須
2073	75	本館	6	661/4床					調光(PWM)		1個用ライコン		1個用ライコン													
2074	76	本館	6	662/4床	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	9時間	30日	46.4kwh	172.0W	46.4kwh	172.0 W			
2075	76	本館	6	662/4床	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	4	4	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			
2076	76	本館	6	662/4床	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ (準規) JD110V130W (口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	4	4	5時間	30日	78.0kwh	520.0W	78.0kwh	520.0 W			器具交換必須

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所								既設器具種類・用途など								既存照明ランプの稼働状況						点灯状況		照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼働状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別	代替LEDランプ・器具									
2140	86	本館	6	女子トイレ	埋込形	W190	埋込					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W										
2141	86	本館	6	女子トイレ	埋込形	W190	埋込		ルーバ			4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W										
2142	87	本館	6	汚物処理室	埋込形	W190	埋込					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	11時間	30日	28.4kwh	86.0W	28.4kwh	86.0 W										
2143	88	本館	6	男子トイレ	埋込形	W190	埋込					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W										
2144	88	本館	6	男子トイレ	埋込形	W190	埋込		ルーバ			4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W										
2145	89	本館	6	AD	トラフ形		壁付け		ガード			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	1時間	1日	0.1kwh	86.0W	0.1kwh	86.0 W										
2146	90	本館	6	675/1床トイレ無	埋込形	W300	埋込		乳白カバー			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W										
2147	90	本館	6	675/1床トイレ無	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W											
2148	90	本館	6	675/1床トイレ無	埋込形	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ(調光) JD110V130W(口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須								
2150	90	本館	6	675/1床トイレ無					調光(PWM)		1個用ライコン		1個用ライコン																					
2152	91	本館	6	676/1床トイレ無	埋込形	W300	埋込		乳白カバー			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W										
2153	91	本館	6	676/1床トイレ無	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W											
2154	91	本館	6	676/1床トイレ無	埋込形	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ(調光) JD110V130W(口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須								
2156	91	本館	6	676/1床トイレ無					調光(PWM)		1個用ライコン		1個用ライコン																					
2158	92	本館	6	677/1床トイレ無	埋込形	W300	埋込		乳白カバー			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	9時間	30日	23.2kwh	86.0W	23.2kwh	86.0 W										
2159	92	本館	6	677/1床トイレ無	ベッド灯	ボックスタイプ	壁付け		カバー	ブルスイッチ	3000	ナツメ付き	コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.4kwh	16.0W	2.4kwh	16.0 W											
2160	92	本館	6	677/1床トイレ無	埋込形	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ(調光) JD110V130W(口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	1	1	5時間	30日	19.5kwh	130.0W	19.5kwh	130.0 W			器具交換必須								
2162	92	本館	6	677/1床トイレ無					調光(PWM)		1個用ライコン		1個用ライコン																					
2164	93	本館	6	HCU	埋込形	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ(調光) JD110V130W(口金:E11) 【130W】	130.0 w	1	3	3	5時間	30日	58.5kwh	390.0W	58.5kwh	390.0 W											
2165	93	本館	6	HCU	埋込形	W300	埋込			クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	5時間	30日	12.9kwh	86.0W	12.9kwh	86.0 W											
2166	93	本館	6	HCU	埋込形	W300	埋込	非常灯(電源別)		クリーンルーム	4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	5時間	30日	25.8kwh	172.0W	25.8kwh	172.0 W											
2167	94	本館	6	ナースステーション	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	17	34	24時間	30日	1,052.6kwh	1462.0W	1,052.6kwh	1,462.0 W											
2168	94	本館	6	ナースステーション	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	1	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W											
2169	94	本館	6	ナースステーション	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	2	2	24時間	30日	18.7kwh	26.0W	18.7kwh	26.0 W											
2170	94	本館	6	ナースステーション	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	4	4	24時間	30日	123.8kwh	172.0W	123.8kwh	172.0 W											
2171	94	本館	6	ナースステーション	埋込形	W300	埋込		ルーバ		4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	24時間	30日	33.1kwh	46.0W	33.1kwh	46.0 W											
2172	95	本館	6	相談室	埋込形	W300	埋込		プリズムカバー		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	5時間	30日	25.8kwh	172.0W	25.8kwh	172.0 W											
2173	96	本館	6	休憩室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	5時間	30日	25.8kwh	172.0W	25.8kwh	172.0 W											
2174	96	本館	6	休憩室	流し元灯		天付け		ブルスイッチ		5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	5時間	30日	3.5kwh	23.0W	3.5kwh	23.0 W											
2175	97	本館	6	リネン庫	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	5時間	30日	6.5kwh	43.0W	6.5kwh	43.0 W											
2176	98	本館	6	EVホール	トラフ形		天付け	間接照明			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	5	5	14時間	30日	90.3kwh	215.0W	90.3kwh	215.0 W											
2178	99	本館	6	廊下3	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	17	17	14時間	30日	307.0kwh	731.0W	307.0kwh	731.0 W											
2179	100	本館	6	廊下4	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	16	16	14時間	30日	289.0kwh	688.0W	289.0kwh	688.0 W											
2181	101	本館	6	看護学生室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	5時間	30日	25.8kwh	172.0W	25.8kwh	172.0 W											
2182	102	本館	6	カンファレンスルーム(A)	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	4	8	5時間	30日	51.6kwh	344.0W	51.6kwh	344.0 W											
2183	102	本館	6	カンファレンスルーム(A)	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	5時間	30日	2.0kwh	13.0W	2.0kwh	13.0 W											
2184	103	本館	6	当直室	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	3時間	30日	1.2kwh	13.0W	1.2kwh	13.0 W											
2185	103	本館	6	当直室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	5時間	30日	6.9kwh	46.0W	6.9kwh	46.0 W											
2186	104	本館	6	廊下5	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	2	4	14時間	30日	72.2kwh	172.0W	72.2kwh	172.0 W											
2189	2	本館	7	脱衣室	埋込形	W300	埋込				4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	9時間	30日	12.4kwh	46.0W	12.4kwh	46.0 W											
2190	3	本館	7	汚物処理室	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	11時間	30日	28.4kwh	86.0W	28.4kwh	86.0 W											
2191	4	本館	7	男子トイレ	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W											
2192	4	本館	7	男子トイレ	埋込形	W190	埋込			格子	4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W											
2193	5	本館	7	女子トイレ	埋込形	W190	埋込				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W											
2194	5	本館	7	女子トイレ	埋込形	W190	埋込			格子	4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W											

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など							既存照明ランプの稼動状況					点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等		
					器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別		代替LEDランプ・器具	
3083	5	本館	6	中央C階段	ブラケット			階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			人センサー付き必須	
3085	7	本館	5	中央C階段	ブラケット			階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			人センサー付き必須	
3087	9	本館	4	中央C階段	ブラケット			階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			人センサー付き必須	
3089	11	本館	3	中央C階段	ブラケット			階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			人センサー付き必須	
3091	13	本館	2	中央C階段	ブラケット			階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			人センサー付き必須	
3093	15	本館	1	中央C階段	下面開放	W180		階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W			人センサー付き必須	
3094	1	本館	1から2	D階段								表示階数▲															
3095	1	本館	1から2	D階段								表示階数1															
3096	1	本館	1から2	D階段								表示階数2															
3097	1	本館	1から7	D階段	ブラケット		壁付け	階段通路誘導灯			5000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	17	17	24時間	30日	526.3kwh	731.0W	526.3kwh	731.0 W			人センサー付き必須	
3098	1	本館	1から7	D階段								表示階数▲															
3099	1	本館	1から7	D階段								表示階数1															
3100	1	本館	1から7	D階段								表示階数2															
3101	1	本館	1から7	D階段								表示階数3															
3102	1	本館	1から7	D階段								表示階数4															
3103	1	本館	1から7	D階段								表示階数5															
3104	1	本館	1から7	D階段								表示階数6															
3105	1	本館	1から7	D階段								表示階数7															
3107	2	本館	6から5	E階段	ブラケット		壁付け	非常灯(電源内蔵)			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無	
3108	2	本館	6から5	E階段								表示階数▲															
3109	2	本館	6から5	E階段								表示階数5															
3110	2	本館	6から5	E階段								表示階数6															
3111	3	本館	5	E階段	ブラケット		壁付け	非常灯(電源内蔵)			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無	
3112	4	本館	5から4	E階段	ブラケット		壁付け	非常灯(電源内蔵)			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無	
3113	4	本館	5から4	E階段								表示階数▲															
3114	4	本館	5から4	E階段								表示階数5															
3115	4	本館	5から4	E階段								表示階数4															
3116	5	本館	4	E階段	ブラケット		壁付け	非常灯(電源内蔵)			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無	
3117	6	本館	4から3	E階段	ブラケット		壁付け	非常灯(電源内蔵)			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無	
3118	6	本館	4から3	E階段								表示階数▲															
3119	6	本館	4から3	E階段								表示階数4															
3120	6	本館	4から3	E階段								表示階数3															
3121	7	本館	3	E階段	ブラケット		壁付け	非常灯(電源内蔵)			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無	
3122	8	本館	3から2	E階段	ブラケット		壁付け	非常灯(電源内蔵)			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	3	3	24時間	30日	92.9kwh	129.0W	92.9kwh	129.0 W			センサー無	
3123	8	本館	3から2	E階段								表示階数▲															
3124	8	本館	3から2	E階段								表示階数3															
3125	8	本館	3から2	E階段								表示階数2															
3126	9	本館	2	E階段	ブラケット		壁付け	非常灯(電源内蔵)			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無	
3127	10	本館	2から1	E階段	ブラケット		壁付け	非常灯(電源内蔵)			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W			センサー無	
3128	10	本館	2から1	E階段								表示階数▲															
3129	10	本館	2から1	E階段								表示階数2															
3130	10	本館	2から1	E階段								表示階数1															
3131	11	本館	1	E階段	ブラケット		壁付け	非常灯(電源内蔵)			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無	
3132	11	本館	1	E階段								表示階数▲															
3133	11	本館	1	E階段								表示階数1															

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など							既存照明ランプの稼動状況					照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等			
					器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)		LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別	代替LEDランプ・器具
3134	1	本館	3から2	F階段	ブラケット			階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W			センサー無
3135	2	本館	2	F階段	ブラケット			階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無
3136	3	本館	2から1	F階段	ブラケット			階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無
3137	3	本館	2から1	F階段	ブラケット			階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W			センサー無
3138	3	本館	2から1	F階段								表示階数▲														
3139	3	本館	2から1	F階段								表示階数2														
3140	3	本館	2から1	F階段								表示階数1														
3141	4	本館	1	F階段	ブラケット			階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無
3142	5	本館	1からB1	F階段	ブラケット			階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	3	3	24時間	30日	92.9kwh	129.0W	92.9kwh	129.0 W			センサー無
3143	5	本館	1からB1	F階段								表示階数▲														
3144	5	本館	1からB1	F階段								表示階数1														
3145	5	本館	1からB1	F階段								表示階数B														
3146	6	本館	B1	F階段	下面開放	W180	天付け	階段通路誘導灯			4000	階段誘導灯兼用	直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W			センサー無
3147	5	本館	2	G階段	下面開放	W180		非常灯(電源内蔵)			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			
3148	5	本館	2から1	G階段	ブラケット		壁付け	階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W			センサー無
3149	5	本館	2から1	G階段								表示階数▲														
3150	5	本館	2から1	G階段								表示階数2														
3151	5	本館	2から1	G階段								表示階数1														
3152	5	本館	1	G階段	ブラケット		壁付け	階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W			センサー無
3153	1	本館	1	薬剂専用階段H階段	下面開放	W180	天付け	非常灯(電源内蔵)			4000	階段誘導灯兼用	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無
3154	1	本館	1からB1	薬剂専用階段H階段	ブラケット			階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無
3155	1	本館	B1	薬剂専用階段H階段	ブラケット			非常灯(電源内蔵)			4000	階段誘導灯兼用	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無
3156	1	本館	1	薬剂専用階段H階段	下面開放	W180	天付け	非常灯(電源内蔵)			4000	階段誘導灯兼用	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無
3157	1	本館	1からB1	薬剂専用階段H階段	ブラケット			階段通路誘導灯			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	24時間	30日	61.9kwh	86.0W	61.9kwh	86.0 W			センサー無
3158	1	本館	1からB1	薬剂専用階段H階段	下面開放	W180	天付け	非常灯(電源内蔵)			4000	階段誘導灯兼用	直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W			センサー無
3159	1	本館	1からB1	薬剂専用階段H階段	ブラケット			非常灯(電源内蔵)			4000	階段誘導灯兼用	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	1	1	24時間	30日	31.0kwh	43.0W	31.0kwh	43.0 W			センサー無
3160	1	本館	1	薬剂専用階段H階段	下面開放	W180	天付け	非常灯(電源内蔵)			4000	階段誘導灯兼用	直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W			センサー無
3161	6	本館	2から1	中央処置室採血横階段	ブラケット		壁付け	階段通路誘導灯	カバー		3000	逆三角すい	コンパクト形蛍光灯 FDL27EX 【27W】	30.0 w	1	1	1	24時間	30日	21.6kwh	30.0W	21.6kwh	30.0 W			センサー無
3162	6	本館	2から1	中央処置室採血横階段	トラフ形		壁付け	間接照明			4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	7	7	24時間	30日	216.7kwh	301.0W	216.7kwh	301.0 W			
3163	1	増築棟	1	理容室	スクエア	□450	埋込	乳白カバー			5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E 【32W】	35.0 w	4	7	28	11時間	20日	215.6kwh	980.0W	215.6kwh	980.0 W			
3165	1	増築棟	1	理容室	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	4	4	11時間	20日	30.8kwh	140.0W	30.8kwh	140.0 W			
3166	2	増築棟	1	図書室	下面開放		吊り下げ	ルーバ			5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	72	144	11時間	20日	1,520.6kwh	6912.0W	1,520.6kwh	6,912.0 W			
3167	2	増築棟	1	図書室	トラフ形		天付け	間接照明			5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	11時間	20日	10.6kwh	48.0W	10.6kwh	48.0 W			
3168	2	増築棟	1	図書室	スクエア	□450	埋込	乳白カバー			5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E 【32W】	35.0 w	4	7	28	11時間	20日	215.6kwh	980.0W	215.6kwh	980.0 W			
3169	2	増築棟	1	図書室	下面開放		天付け				5000	勉強机	直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	7	7	11時間	20日	35.4kwh	161.0W	35.4kwh	161.0 W			
3170	3	増築棟	1	EPS	トラフ形		壁付け	片反射笠			5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	48.0W	0.0kwh	48.0 W			
3171	4	増築棟	1	AD.PS	トラフ形		壁付け	片反射笠			5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	48.0W	0.0kwh	48.0 W			
3172	5	増築棟	1	入退院在宅支援室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	12	24	11時間	20日	253.4kwh	1152.0W	253.4kwh	1,152.0 W			
3173	5	増築棟	1	入退院在宅支援室	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	2	2	11時間	20日	15.4kwh	70.0W	15.4kwh	70.0 W			
3174	6	増築棟	1	給湯室	逆富士形	W120	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	11時間	20日	10.6kwh	48.0W	10.6kwh	48.0 W			
3175	7	増築棟	1	相談室1	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	11時間	20日	21.1kwh	96.0W	21.1kwh	96.0 W			
3176	8	増築棟	1	相談室2	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	11時間	20日	21.1kwh	96.0W	21.1kwh	96.0 W			
3177	9	増築棟	1	相談室3	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	11時間	20日	42.2kwh	192.0W	42.2kwh	192.0 W			
3178	10	増築棟	1	女子トイレ	埋込形	W150	埋込				5000	人感センサー(別購)	直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	24時間	30日	103.7kwh	144.0W	103.7kwh	144.0 W			
3179	10	増築棟	1	女子トイレ	トラフ形		天付け	間接照明			5000	人感センサー(別購)	直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	24時間	30日	34.6kwh	48.0W	34.6kwh	48.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など							既存照明ランプの稼働状況						点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等
					器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼働状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別	代替LEDランプ・器具	
3378	22	救急救命棟	1	救急CT室	表示灯		壁付け				5000	使用中	直管蛍光灯 FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	12時間	30日	4.7kwh	13.0W	4.7kwh	13.0 W			
3379	23	救急救命棟	1	倉庫2	逆富士形	W120	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	12時間	30日	34.6kwh	96.0W	34.6kwh	96.0 W			
3380	24	救急救命棟	1	女子トイレ	ブラケット		壁付け		人感センサー(別購)		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	24時間	30日	34.6kwh	48.0W	34.6kwh	48.0 W			
3382	25	救急救命棟	1	男子トイレ	ブラケット		壁付け		人感センサー(別購)		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	24時間	30日	34.6kwh	48.0W	34.6kwh	48.0 W			
3384	26	救急救命棟	1	車椅子トイレ	ブラケット		壁付け		人感センサー(別購)		5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W			
3386	27	救急救命棟	1	救急受付	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	12時間	30日	103.7kwh	288.0W	103.7kwh	288.0 W			
3387	27	救急救命棟	1	救急受付	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	3	3	12時間	30日	37.8kwh	105.0W	37.8kwh	105.0 W			
3388	28	救急救命棟	1	救急休憩室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	12時間	30日	69.1kwh	192.0W	69.1kwh	192.0 W			
3389	28	救急救命棟	1	救急休憩室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	12時間	30日	8.3kwh	23.0W	8.3kwh	23.0 W			
3390	29	救急救命棟	1	仮眠室	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	3時間	30日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W			
3391	30	救急救命棟	1	救急面談室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	12時間	30日	34.6kwh	96.0W	34.6kwh	96.0 W			
3392	31	救急救命棟	1	警備員室	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	12時間	30日	34.6kwh	96.0W	34.6kwh	96.0 W			
3393	32	救急救命棟	1	機械室1	逆富士形	W200	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	1時間	1日	0.1kwh	96.0W	0.1kwh	96.0 W			
3394	33	救急救命棟	1	ピロティ	ブラケット		壁付け		防水カバー		5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	3	3	12時間	30日	24.8kwh	69.0W	24.8kwh	69.0 W			
3395	33	救急救命棟	1	ピロティ	ダウンライト	φ200	埋込		防水カバー		5000	4m	コンパクト形蛍光灯 FHT42EX 【42W】	45.0 w	1	30	30	12時間	30日	486.0kwh	1350.0W	486.0kwh	1,350.0 W			器具劣化、器具交換
3397	34	救急救命棟	1	車椅子駐車場	ブラケット		天付け		防水カバー		5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	3	3	12時間	30日	24.8kwh	69.0W	24.8kwh	69.0 W			
3398	35	救急救命棟	1	機械室2	逆富士形	W200	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	1時間	1日	0.1kwh	96.0W	0.1kwh	96.0 W			
3399	35	救急救命棟	1	機械室2	ブラケット		壁付け		防水カバー		5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	23.0W	0.0kwh	23.0 W			
3400	1	救急救命棟	2	面談室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	12時間	30日	34.6kwh	96.0W	34.6kwh	96.0 W			
3401	2	救急救命棟	2	233/4床	埋込形	W220	埋込		ルーバ		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	5時間	30日	28.8kwh	192.0W	28.8kwh	192.0 W			
3402	2	救急救命棟	2	233/4床	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	5時間	30日	3.5kwh	23.0W	3.5kwh	23.0 W			
3404	2	救急救命棟	2	233/4床	コトバナルダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ(準状) ID100V85W(口金:E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	5時間	30日	51.0kwh	340.0W	51.0kwh	340.0 W			器具交換必須
3406	2	救急救命棟	2	233/4床							1個用ライコン		1個用ライコン													
3408	2	救急救命棟	2	233/4床	ベッド灯		壁付け		ブルスイッチ		5000	下段を内蔵	直管蛍光灯 FL15 【15W】	18.0 w	1	4	4	5時間	30日	10.8kwh	72.0W	10.8kwh	72.0 W			
3409	2	救急救命棟	2	233/4床	ベッド灯		壁付け		ブルスイッチ		5000	上段と同一	ナツメ球 5W(口金:E12)【5W】	5.0 w	1	4	4	5時間	30日	3.0kwh	20.0W	3.0kwh	20.0 W			上記の器具交換により機能はかくなります。
3410	3	救急救命棟	2	232/4床	埋込形	W220	埋込		ルーバ		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	5時間	30日	28.8kwh	192.0W	28.8kwh	192.0 W			
3411	3	救急救命棟	2	232/4床	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	5時間	30日	3.5kwh	23.0W	3.5kwh	23.0 W			
3413	3	救急救命棟	2	232/4床	コトバナルダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ(準状) ID100V85W(口金:E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	5時間	30日	51.0kwh	340.0W	51.0kwh	340.0 W			器具交換必須
3415	3	救急救命棟	2	232/4床							1個用ライコン		1個用ライコン													
3417	3	救急救命棟	2	232/4床	ベッド灯		壁付け		ブルスイッチ		5000	下段を内蔵	直管蛍光灯 FL15 【15W】	18.0 w	1	4	4	5時間	30日	10.8kwh	72.0W	10.8kwh	72.0 W			
3418	3	救急救命棟	2	232/4床	ベッド灯		壁付け		ブルスイッチ		5000	上段と同一	ナツメ球 5W(口金:E12)【5W】	5.0 w	1	4	4	5時間	30日	3.0kwh	20.0W	3.0kwh	20.0 W			上記の器具交換により機能はかくなります。
3419	4	救急救命棟	2	231/4床	埋込形	W220	埋込		ルーバ		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	5時間	30日	28.8kwh	192.0W	28.8kwh	192.0 W			
3420	4	救急救命棟	2	231/4床	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	5時間	30日	3.5kwh	23.0W	3.5kwh	23.0 W			
3422	4	救急救命棟	2	231/4床	コトバナルダウンライト	φ150	埋込	処置灯	調光(位相)		3000		ハロゲンランプ(準状) ID100V85W(口金:E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	5時間	30日	51.0kwh	340.0W	51.0kwh	340.0 W			器具交換必須
3424	4	救急救命棟	2	231/4床							1個用ライコン		1個用ライコン													
3426	4	救急救命棟	2	231/4床	ベッド灯		壁付け		ブルスイッチ		5000	下段を内蔵	直管蛍光灯 FL15 【15W】	18.0 w	1	4	4	5時間	30日	10.8kwh	72.0W	10.8kwh	72.0 W			
3427	4	救急救命棟	2	231/4床	ベッド灯		壁付け		ブルスイッチ		5000	上段と同一	ナツメ球 5W(口金:E12)【5W】	5.0 w	1	4	4	5時間	30日	3.0kwh	20.0W	3.0kwh	20.0 W			上記の器具交換により機能はかくなります。
3428	5	救急救命棟	2	機械室2	逆富士形	W200	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	48.0W	0.0kwh	48.0 W			
3429	6	救急救命棟	2	休憩室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	12時間	30日	103.7kwh	288.0W	103.7kwh	288.0 W			
3430	6	救急救命棟	2	休憩室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	12時間	30日	17.3kwh	48.0W	17.3kwh	48.0 W			
3431	6	救急救命棟	2	休憩室	流し元灯		直付				5000		直管蛍光灯 FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	12時間	30日	6.5kwh	18.0W	6.5kwh	18.0 W			
3432	7	救急救命棟	2	仮眠室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	3時間	30日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W			
3433	8	救急救命棟	2	洗浄室	逆富士形	W200	天付け		防水ソケット	ステンレス	5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	12時間	30日	34.6kwh	96.0W	34.6kwh	96.0 W			
3434	9	救急救命棟	2	車椅子トイレ	ブラケット		壁付け		人感センサー(別購)		5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	24時間	30日	16.6kwh	23.0W	16.6kwh	23.0 W			
3436	10	救急救命棟	2	汚物処理室	逆富士形	W200	天付け		防水ソケット	ステンレス	5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	11時間	30日	31.7kwh	96.0W	31.7kwh	96.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など							既存照明ランプの稼動状況					点灯状況		照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等	
					器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別		代替LEDランプ・器具
3500	30	救急救命棟	2	機械室1	逆富士形	W120	天井付				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	48.0W	0.0kwh	48.0 W			
3501	1	救急救命棟	3	当直室1	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	5時間	30日	14.4kwh	96.0W	14.4kwh	96.0 W			
3502	1	救急救命棟	3	当直室1	ベッド灯		壁付け			ブルスイッチ	5000	下段を内蔵	直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	4	4	3時間	30日	6.5kwh	72.0W	6.5kwh	72.0 W			
3503	1	救急救命棟	3	当直室1							5000		ナツメ球 5W (口金：E12)【5W】	5.0 w	1	4	4	3時間	30日	1.8kwh	20.0W	1.8kwh	20.0 W			
3504	1	救急救命棟	3	当直室1	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	3時間	30日	1.6kwh	18.0W	1.6kwh	18.0 W			
3505	2	救急救命棟	3	当直室2	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	5時間	30日	14.4kwh	96.0W	14.4kwh	96.0 W			
3506	2	救急救命棟	3	当直室2	ベッド灯		壁付け			ブルスイッチ	5000	下段を内蔵	直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	4	4	3時間	30日	6.5kwh	72.0W	6.5kwh	72.0 W			
3507	2	救急救命棟	3	当直室2							5000		ナツメ球 5W (口金：E12)【5W】	5.0 w	1	4	4	3時間	30日	1.8kwh	20.0W	1.8kwh	20.0 W			
3508	2	救急救命棟	3	当直室2	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	3時間	30日	1.6kwh	18.0W	1.6kwh	18.0 W			
3509	3	救急救命棟	3	当直室3	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	5時間	30日	14.4kwh	96.0W	14.4kwh	96.0 W			
3510	3	救急救命棟	3	当直室3	ベッド灯		壁付け			ブルスイッチ	5000	下段を内蔵	直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	4	4	3時間	30日	6.5kwh	72.0W	6.5kwh	72.0 W			
3511	3	救急救命棟	3	当直室3							5000		ナツメ球 5W (口金：E12)【5W】	5.0 w	1	4	4	3時間	30日	1.8kwh	20.0W	1.8kwh	20.0 W			
3512	3	救急救命棟	3	当直室3	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	3時間	30日	1.6kwh	18.0W	1.6kwh	18.0 W			
3513	4	救急救命棟	3	当直室4	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	5時間	30日	14.4kwh	96.0W	14.4kwh	96.0 W			
3514	4	救急救命棟	3	当直室4	ベッド灯		壁付け			ブルスイッチ	5000	下段を内蔵	直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	4	4	3時間	30日	6.5kwh	72.0W	6.5kwh	72.0 W			
3515	4	救急救命棟	3	当直室4							5000		ナツメ球 5W (口金：E12)【5W】	5.0 w	1	4	4	3時間	30日	1.8kwh	20.0W	1.8kwh	20.0 W			
3516	4	救急救命棟	3	当直室4	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	3時間	30日	1.6kwh	18.0W	1.6kwh	18.0 W			
3517	5	救急救命棟	3	当直室5	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	5時間	30日	14.4kwh	96.0W	14.4kwh	96.0 W			
3518	5	救急救命棟	3	当直室5	ベッド灯		壁付け			ブルスイッチ	5000	下段を内蔵	直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	4	4	3時間	30日	6.5kwh	72.0W	6.5kwh	72.0 W			
3519	5	救急救命棟	3	当直室5							5000		ナツメ球 5W (口金：E12)【5W】	5.0 w	1	4	4	3時間	30日	1.8kwh	20.0W	1.8kwh	20.0 W			
3520	5	救急救命棟	3	当直室5	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	3時間	30日	1.6kwh	18.0W	1.6kwh	18.0 W			
3521	6	救急救命棟	3	当直室6	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	5時間	30日	14.4kwh	96.0W	14.4kwh	96.0 W			
3522	6	救急救命棟	3	当直室6	ベッド灯		壁付け			ブルスイッチ	5000	下段を内蔵	直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	4	4	3時間	30日	6.5kwh	72.0W	6.5kwh	72.0 W			
3523	6	救急救命棟	3	当直室6							5000		ナツメ球 5W (口金：E12)【5W】	5.0 w	1	4	4	3時間	30日	1.8kwh	20.0W	1.8kwh	20.0 W			
3524	6	救急救命棟	3	当直室6	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	3時間	30日	1.6kwh	18.0W	1.6kwh	18.0 W			
3525	7	救急救命棟	3	当直室7	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	5時間	30日	14.4kwh	96.0W	14.4kwh	96.0 W			
3526	7	救急救命棟	3	当直室7	ベッド灯		壁付け			ブルスイッチ	5000	下段を内蔵	直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	4	4	3時間	30日	6.5kwh	72.0W	6.5kwh	72.0 W			
3527	7	救急救命棟	3	当直室7							5000		ナツメ球 5W (口金：E12)【5W】	5.0 w	1	4	4	3時間	30日	1.8kwh	20.0W	1.8kwh	20.0 W			
3528	7	救急救命棟	3	当直室7	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	3時間	30日	1.6kwh	18.0W	1.6kwh	18.0 W			
3529	8	救急救命棟	3	当直室8	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	5時間	30日	14.4kwh	96.0W	14.4kwh	96.0 W			
3530	8	救急救命棟	3	当直室8	ベッド灯		壁付け			ブルスイッチ	5000	下段を内蔵	直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	4	4	3時間	30日	6.5kwh	72.0W	6.5kwh	72.0 W			
3531	8	救急救命棟	3	当直室8							5000		ナツメ球 5W (口金：E12)【5W】	5.0 w	1	4	4	3時間	30日	1.8kwh	20.0W	1.8kwh	20.0 W			
3532	8	救急救命棟	3	当直室8	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	3時間	30日	1.6kwh	18.0W	1.6kwh	18.0 W			
3533	9	救急救命棟	3	当直室9	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	5時間	30日	14.4kwh	96.0W	14.4kwh	96.0 W			
3534	9	救急救命棟	3	当直室9	ベッド灯		壁付け			ブルスイッチ	5000	下段を内蔵	直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	4	4	3時間	30日	6.5kwh	72.0W	6.5kwh	72.0 W			
3535	9	救急救命棟	3	当直室9							5000		ナツメ球 5W (口金：E12)【5W】	5.0 w	1	4	4	3時間	30日	1.8kwh	20.0W	1.8kwh	20.0 W			
3536	9	救急救命棟	3	当直室9	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	3時間	30日	1.6kwh	18.0W	1.6kwh	18.0 W			
3537	10	救急救命棟	3	当直室10	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	5時間	30日	14.4kwh	96.0W	14.4kwh	96.0 W			
3538	10	救急救命棟	3	当直室10	ベッド灯		壁付け			ブルスイッチ	5000	下段を内蔵	直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	4	4	3時間	30日	6.5kwh	72.0W	6.5kwh	72.0 W			
3539	10	救急救命棟	3	当直室10							5000		ナツメ球 5W (口金：E12)【5W】	5.0 w	1	4	4	3時間	30日	1.8kwh	20.0W	1.8kwh	20.0 W			
3540	10	救急救命棟	3	当直室10	洗面ユニット		直付				5000		直管蛍光灯 FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	3時間	30日	1.6kwh	18.0W	1.6kwh	18.0 W			
3541	11	救急救命棟	3	電気室	逆富士形	W120	天井付				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	6	6	1時間	1日	0.3kwh	288.0W	0.3kwh	288.0 W			
3542	12	救急救命棟	3	脱衣室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	5時間	30日	5.3kwh	35.0W	5.3kwh	35.0 W			
3543	12	救急救命棟	3	シャワー室	ダウンライト	φ150	埋込		防水カバー		3000		電球形蛍光灯 EFA15E(口金：E26)【12W】	12.0 w	1	1	1	5時間	30日	1.8kwh	12.0W	1.8kwh	12.0 W			
3544	13	救急救命棟	3	脱衣室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	5時間	30日	5.3kwh	35.0W	5.3kwh	35.0 W			
3545	13	救急救命棟	3	シャワー室	ダウンライト	φ150	埋込		防水カバー		3000		電球形蛍光灯 EFA15E(口金：E26)【12W】	12.0 w	1	1	1	5時間	30日	1.8kwh	12.0W	1.8kwh	12.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など							既存照明ランプの稼動状況						照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等		
					器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)		交換種別	代替LEDランプ・器具
3546	14	救急救命棟	3	脱衣室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	5時間	30日	5.3kwh	35.0W	5.3kwh	35.0 W			
3547	14	救急救命棟	3	シャワー室	ダウンライト	φ150	埋込		防水カバー		3000		電球形蛍光灯 EFA15E(口金:E26) 【12W】	12.0 w	1	1	1	5時間	30日	1.8kwh	12.0W	1.8kwh	12.0 W			
3548	15	救急救命棟	3	脱衣室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	5時間	30日	5.3kwh	35.0W	5.3kwh	35.0 W			
3549	15	救急救命棟	3	シャワー室	ダウンライト	φ150	埋込		防水カバー		3000		電球形蛍光灯 EFA15E(口金:E26) 【12W】	12.0 w	1	1	1	5時間	30日	1.8kwh	12.0W	1.8kwh	12.0 W			
3550	16	救急救命棟	3	EPS	トラフ形		天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	48.0W	0.0kwh	48.0 W			
3551	17	救急救命棟	3	救急備品庫	逆富士形	W120	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	8	8	5時間	30日	57.6kwh	384.0W	57.6kwh	384.0 W			
3552	18	救急救命棟	3	救急救命センター-臨床研修室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	12	24	5時間	30日	172.8kwh	1152.0W	172.8kwh	1,152.0 W			
3553	18	救急救命棟	3	救急救命センター-臨床研修室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	5時間	30日	3.5kwh	23.0W	3.5kwh	23.0 W			
3554	19	救急救命棟	3	救急救命センター-医局	埋込形	W220	埋込		ルーバ		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	9	18	24時間	30日	622.1kwh	864.0W	622.1kwh	864.0 W			
3555	20	救急救命棟	3	男子トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	24時間	30日	34.6kwh	48.0W	34.6kwh	48.0 W			
3557	21	救急救命棟	3	機械室1	逆富士形	W120	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.0kwh	48.0W	0.0kwh	48.0 W			
3558	22	救急救命棟	3	女子トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	24時間	30日	34.6kwh	48.0W	34.6kwh	48.0 W			
3560	23	救急救命棟	3	救急救命師控室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	5時間	30日	43.2kwh	288.0W	43.2kwh	288.0 W			
3561	24	救急救命棟	3	倉庫	逆富士形	W120	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	5時間	30日	7.2kwh	48.0W	7.2kwh	48.0 W			
3562	25	救急救命棟	3	バルコニー	小型シーリング		天付け		防水カバー		5000		電球形蛍光灯 EFA10E(口金:E26) 【8W】	8.0 w	1	8	8	5時間	30日	9.6kwh	64.0W	9.6kwh	64.0 W			器具劣化、器具交換
3563	1	救急救命棟	階段	階段	下面開放	W190	天付け	階段通路誘導灯	人感センサー(内蔵)		5000	段調光	直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	5時間	30日	14.4kwh	96.0W	14.4kwh	96.0 W			センサー無
3564	1	救急救命棟	階段	階段	ブラケット		壁付け	階段通路誘導灯	人感センサー(内蔵)		5000	段調光	直管蛍光灯 FHF16EX 高出力形 【23W】	27.0 w	1	2	2	5時間	30日	8.1kwh	54.0W	8.1kwh	54.0 W			センサー無
3565	1	救急救命棟	階段	階段								表示階数▲														
3566	1	救急救命棟	階段	階段								表示階数3														
3567	1	救急救命棟	階段	階段								表示階数2														
3568	1	救急救命棟	階段	階段	ブラケット		壁付け	階段通路誘導灯	人感センサー(内蔵)		5000	段調光	直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	4	4	5時間	30日	28.8kwh	192.0W	28.8kwh	192.0 W			センサー無
3569	1	救急救命棟	階段	階段								表示階数▲														
3570	1	救急救命棟	階段	階段								表示階数2														
3571	1	救急救命棟	階段	階段								表示階数1														
3572	1	保育園	1	プレイルーム1	スクエア	□600					4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	4	4	16	8時間	20日	58.9kwh	368.0W	58.9kwh	368.0 W			
3573	2	保育園	1	プレイルーム2	スクエア	□600					4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	4	4	16	8時間	20日	58.9kwh	368.0W	58.9kwh	368.0 W			
3574	3	保育園	1	プレイルーム3	逆富士形	W150					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	12	12	8時間	20日	82.6kwh	516.0W	82.6kwh	516.0 W			
3575	3	保育園	1	プレイルーム3	ダウンライト	φ175				傾斜DL	3000		コンパクト形蛍光灯 FDL27EX 【27W】	30.0 w	1	2	2	8時間	20日	9.6kwh	60.0W	9.6kwh	60.0 W			
3577	3	保育園	1	プレイルーム3	シャンデリア						3000		シャンデリア 100/110V10C32C(口金:E17) 【10W】	10.0 w	4	1	4	8時間	20日	6.4kwh	40.0W	6.4kwh	40.0 W			
3578	4	保育園	1	プレイルーム4	スクエア	□600					4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	4	4	16	8時間	20日	58.9kwh	368.0W	58.9kwh	368.0 W			
3579	4	保育園	1	プレイルーム	埋込形	W190					4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	8時間	20日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W			
3580	5	保育園	1	汚物室	逆富士形	W150					4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	8時間	20日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W			
3581	6	保育園	1	職員室	スクエア	□600					4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	4	2	8	8時間	20日	29.4kwh	184.0W	29.4kwh	184.0 W			
3582	7	保育園	1	玄関	角形シーリング		天付け		カバー		5000	黒	円形蛍光灯 FCL30 省電力形 【28W】	31.0 w	1	1	1	8時間	20日	5.0kwh	31.0W	5.0kwh	31.0 W			
3584	8	保育園	1	トイレ	逆富士形	W150					4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	2	2	8時間	20日	13.8kwh	86.0W	13.8kwh	86.0 W			
3585	8	保育園	1	トイレ	小型シーリング				カバー		3000		ミニクリプトン KR110V36W(口金:E17) 【36W】	36.0 w	1	1	1	8時間	20日	5.8kwh	36.0W	5.8kwh	36.0 W			
3586	9	保育園	1	前室	逆富士形	W150					4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	8時間	20日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W			
3587	9	保育園	1	前室	逆富士形	W230			防水ソケット		4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	2	1	2	8時間	20日	7.4kwh	46.0W	7.4kwh	46.0 W			
3589	10	保育園	1	渡り廊下	逆富士形	W230					4000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	8時間	20日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W			
3590	10	保育園	1	渡り廊下	ダウンライト	φ150			人感センサー(内蔵)		3000		ミニクリプトン形 KR100/110V45W(口金:E17) 【45W】	45.0 w	1	1	1	8時間	20日	7.2kwh	45.0W	7.2kwh	45.0 W			器具交換
3591	11	保育園	1	保育室1と2	逆富士形	W150					5000		直管蛍光灯 FHF63EX 【63W】	66.0 w	1	18	18	8時間	20日	190.1kwh	1188.0W	190.1kwh	1,188.0 W			
3592	12	保育園	1	静養室	逆富士形	W150					5000		直管蛍光灯 FHF63EX 【63W】	66.0 w	1	2	2	8時間	20日	21.1kwh	132.0W	21.1kwh	132.0 W			
3593	13	保育園	1	厨房	逆富士形	W150					5000	防水ソケットなし	直管蛍光灯 FHF63EX 【63W】	66.0 w	1	6	6	8時間	20日	63.4kwh	396.0W	63.4kwh	396.0 W			
3594	13	保育園	1	厨房																						
3596	14	保育園	1	玄関側外	角形シーリング				防水カバー		3000		コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	8時間	20日	2.6kwh	16.0W	2.6kwh	16.0 W			器具劣化、器具交換
3597	14	保育園	1	玄関側外	ブラケット		壁付け		防水ソケット	カバー	4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	2	2	8時間	20日	7.4kwh	46.0W	7.4kwh	46.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所	既設器具種類・用途など								既存照明ランプの稼働状況							照明電力量・照明電力使用状況				LED化プラン		
					器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既設照明ランプの稼働状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別	代替LEDランプ・器具	特記事項等
3598	15	保育園	1	連絡道の外	ブラケット		壁付け		人感センサー(内蔵)	カバー	3000		電球形蛍光灯 EFD15/12E (口金: E26) 【12W】	12.0 w	1	1	1	8時間	20日	1.9kwh	12.0W	1.9kwh	12.0 W			
3599	16	保育園	1	増築側面	ブラケット		壁付け		防水ソケット	人感センサー(内蔵)	4000	カバー	直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	2	2	8時間	20日	7.4kwh	46.0W	7.4kwh	46.0 W			器具交換必須 横向き付け
3600	16	保育園	1	増築側面	ブラケット		壁付け		防水ソケット	人感センサー(内蔵)	4000	カバー	直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	3	3	8時間	20日	11.0kwh	69.0W	11.0kwh	69.0 W			器具交換必須 横向き付け
3601	17	保育園	1	玄関から右側	ブラケット		壁付け		防水カバー		3000		コンパクト形蛍光灯 FML13EX 【13W】	16.0 w	1	1	1	8時間	20日	2.6kwh	16.0W	2.6kwh	16.0 W			器具劣化、器具交換
3602	17	保育園	1	玄関から右側	ブラケット		壁付け		防水ソケット	カバー	4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	8時間	20日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W			
3603	18	保育園	1	中庭	防犯灯						5000	センサーと明る検知	コンパクト形蛍光灯 FML36EX 【36W】	39.0 w	1	1	1	8時間	20日	6.2kwh	39.0W	6.2kwh	39.0 W			器具交換
3605	18	保育園	1	中庭		φ85					5000	球型 透光板付	HIDメタハラ下向き M/MF250 (口金: E39) 【250W】	270.0 w	1	1	1	8時間	20日	43.2kwh	270.0W	43.2kwh	270.0 W			
3606	1	外回り	1	増築棟外壁	スポットライト		壁付け				3000		ミニクリプトン KR110V54W (口金: E17) 【54W】	54.0 w	2	4	8	6時間	30日	77.8kwh	432.0W	77.8kwh	432.0 W			
3607	2	外回り	1	保育園手前	庭園灯	φ88.8	ポール				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	3	3	6時間	30日	11.3kwh	63.0W	11.3kwh	63.0 W			
3608	2	外回り	1	保育園手前																					E26-20	
3609	3	外回り	1	保育園までの道路	街路灯	φ98	ポール				5000		HID水銀 H250/HF250 (口金: E39) 【250W】	270.0 w	1	3	3	6時間	30日	145.8kwh	810.0W	145.8kwh	810.0 W			
3610	4	外回り	1	ガス機械室	筒形ブラケット		壁付け		防水カバー		3000		ホワイト電球 LW100/110V60W (口金: E26) 【60W】	60.0 w	1	4	4	1時間	1日	0.2kwh	240.0W	0.2kwh	240.0 W			
3612	6	外回り	1	第一駐車場入口	庭園灯	φ160	ポール				5000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	3	3	6時間	30日	11.3kwh	63.0W	11.3kwh	63.0 W			
3613	6	外回り	1	第一駐車場入口																				E26-20		
3614	6	外回り	1	P第一駐車場入口	街路灯	φ98	ポール				5000		HID水銀 H250/HF250 (口金: E39) 【250W】	270.0 w	1	1	1	6時間	30日	48.6kwh	270.0W	48.6kwh	270.0 W			
3615	7	外回り	1	P1P2横道路	街路灯	φ98	ポール				5000		HID水銀 H250/HF250 (口金: E39) 【250W】	270.0 w	1	2	2	6時間	30日	97.2kwh	540.0W	97.2kwh	540.0 W			
3616	8	外回り	1	第一駐車場裏	街路灯	φ98	ポール				5000		HID水銀 H250/HF250 (口金: E39) 【250W】	270.0 w	1	2	2	6時間	30日	97.2kwh	540.0W	97.2kwh	540.0 W			
3617	9	外回り	1	第二駐車場	街路灯	φ98	ポール				5000		HID水銀 H250/HF250 (口金: E39) 【250W】	270.0 w	2	4	8	6時間	30日	388.8kwh	2160.0W	388.8kwh	2160.0 W			
3618	9	外回り	1	第二駐車場	街路灯	φ98	ポール				5000		HID水銀 H250/HF250 (口金: E39) 【250W】	270.0 w	1	3	3	6時間	30日	145.8kwh	810.0W	145.8kwh	810.0 W			
3620	10	外回り	1	高压ガス貯蔵施設	トラフ形		天付け		両反射笠		4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	4	4	1時間	4日	0.7kwh	172.0W	0.7kwh	172.0 W			
3621	11	外回り	1	特定高压ガス消費施設	筒形ブラケット		壁付け		防水カバー	ガード	3000		電球形蛍光灯 EFA15E (口金: E26) 【12W】	12.0 w	1	2	2	1時間	4日	0.1kwh	24.0W	0.1kwh	24.0 W			
3622	12	外回り	1	駐車場横	庭園灯	φ88.8	ポール				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	7	7	6時間	30日	26.5kwh	147.0W	26.5kwh	147.0 W			
3623	12	外回り	1	駐車場横																				E26-20		
3625	13	外回り	1	裏側道路	庭園灯		ポール		人感センサー(内蔵)		3000		電球形蛍光灯 EFA15E (口金: E26) 【12W】	12.0 w	1	7	7	6時間	30日	15.1kwh	84.0W	15.1kwh	84.0 W			車がぶつかり荒れかけているポールが14本中4本ある。センサー付き器具の取り換えなし、ランプ交換
3626	14	外回り	1	レストラン庭園	庭園灯	φ88.8	ポール				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	3	3	6時間	30日	11.3kwh	63.0W	11.3kwh	63.0 W			
3627	14	外回り	1	レストラン庭園																				E26-20		
3629	15	外回り	1	院内道路	街路灯	φ98	ポール				5000		HID水銀 H250/HF250 (口金: E39) 【250W】	270.0 w	1	1	1	6時間	30日	48.6kwh	270.0W	48.6kwh	270.0 W			
3630	15	外回り	1	院内道路	庭園灯	φ88.8	ポール				3000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	12	12	6時間	30日	45.4kwh	252.0W	45.4kwh	252.0 W			
3631	15	外回り	1	院内道路																				E26-20		
3632	15	外回り	1	院内道路	街路灯	φ89	ポール				5000		HID水銀 H250/HF250 (口金: E39) 【250W】	270.0 w	1	1	1	6時間	30日	48.6kwh	270.0W	48.6kwh	270.0 W			
3633	15	外回り	1	院内道路	防犯灯	φ60	ポール				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	6時間	30日	6.3kwh	35.0W	6.3kwh	35.0 W			
3635	15	外回り	1	院内道路	防犯灯	φ76	ポール				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	6時間	30日	6.3kwh	35.0W	6.3kwh	35.0 W			
3637	16	外回り	1	院内道路 カーブ付近	街路灯	φ98	ポール				5000		HID水銀 H250/HF250 (口金: E39) 【250W】	270.0 w	1	2	2	6時間	30日	97.2kwh	540.0W	97.2kwh	540.0 W			
3639	17	外回り	1	救急側軒下	ダウンライト	φ200	埋込			防水にする	5000		HID水銀 H100/HF100 (口金: E26) 【100W】	120.0 w	1	8	8	6時間	30日	172.8kwh	960.0W	172.8kwh	960.0 W			
3644	19	外回り	1	増設側軒下	ダウンライト	φ150	埋込		防水カバー		5000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	38	38	6時間	30日	143.6kwh	798.0W	143.6kwh	798.0 W			器具劣化、器具交換
3645	19	外回り	1	増設側軒下	スポットライト		天付け				3000		ビーム球 CRS110V120W (口金: E26) 【120W】	120.0 w	1	2	2	6時間	30日	43.2kwh	240.0W	43.2kwh	240.0 W			
3648	21	外回り	1	西側出入口付近	防犯灯	φ88.8	ポール				5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E 【32W】	35.0 w	1	3	3	6時間	30日	18.9kwh	105.0W	18.9kwh	105.0 W			
3650	22	外回り	1	西側出入口付近階段	ブラケット		壁付け		防水カバー		5000		コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	3	3	6時間	30日	11.3kwh	63.0W	11.3kwh	63.0 W			器具劣化、器具交換
3652	1	飛行場着陸、駐車場	1	駐車場	トラフ形		吊り下げ		防水ソケット	両反射笠	5000	ガード	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	59	59	24時間	30日	1,826.6kwh	2537.0W	1,826.6kwh	2,537.0 W			器具劣化、器具交換
3653	1	飛行場着陸、駐車場	1	駐車場																						
3654	1	飛行場着陸、駐車場	1	駐車場	スポットライト		壁付け		人感センサー(内蔵)		3000		ビーム球 CRS110V120W (口金: E26) 【120W】	120.0 w	1	1	1	24時間	30日	86.4kwh	120.0W	86.4kwh	120.0 W			
3655	1	飛行場着陸、駐車場	1	駐車場	ブラケット		壁付け				3000		ボール電球 GC100/110V60W (口金: E26) 【60W】	60.0 w	1	2	2	24時間	30日	86.4kwh	120.0W	86.4kwh	120.0 W			
3657	1	飛行場着陸、駐車場	2	駐車場	街路灯	φ88.5	ポール				5000		HID水銀 H250/HF250 (口金: E39) 【250W】	270.0 w	1	5	5	6時間	30日	243.0kwh	1350.0W	243.0kwh	1,350.0 W			
3658	1	飛行場着陸、駐車場	2	駐車場	トラフ形		吊り下げ		防水ソケット	両反射笠	5000	ガード	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	59	59	24時間	30日	1,826.6kwh	2537.0W	1,826.6kwh	2,537.0 W			器具劣化、器具交換
3659	1	飛行場着陸、駐車場	2	駐車場																						
3660	1	飛行場着陸、駐車場	2	駐車場	スポットライト		壁付け		人感センサー(内蔵)		3000		ビーム球 CRS110V120W (口金: E26) 【120W】	120.0 w	1	4	4	24時間	30日	345.6kwh	480.0W	345.6kwh	480.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	設置場所		既設器具種類・用途など						既存照明ランプの稼動状況					点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン		特記事項等	
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能2	色温度	その他	既存照明ランプの稼動状況	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計(kwh)	使用ランプ電力合計(W)	LED対象ランプ消費電力量合計(kwh)	LED対象ランプ電力合計(W)	交換種別		代替LEDランプ・器具
3661	1	飛行場着陸駐車場	2	駐車場 (ヘリポートへのスロープ)	丸型ブラケット		壁付け	防水カバー			3000	電球型、ラフレード	コンパクト形蛍光灯 FDL18EX 【18W】	21.0 w	1	3	3	6時間	30日	11.3kwh	63.0W	11.3kwh	63.0 W			器具劣化、器具交換
3662	1	第一駐車場	1	駐車場	トラフ形		吊り下げ	防水ソケット	両反射笠		5000	ガード	直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	95	95	24時間	30日	3,283.2kwh	4560.0W	3,283.2kwh	4,560.0 W			
3663	1	第一駐車場	2	駐車場	トラフ形		吊り下げ	防水ソケット	両反射笠		5000	ガード	直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	90	90	24時間	30日	3,110.4kwh	4320.0W	3,110.4kwh	4,320.0 W			
3664	1	第一駐車場	1から2	階段A	トラフ形		吊り下げ	防水ソケット	両反射笠		5000	ガード	直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	6時間	30日	25.9kwh	144.0W	25.9kwh	144.0 W			
3665	1	第一駐車場	1から2	階段A	スポットライト		壁付け	防水カバー			5000	ガード	HID 水銀 H100/HF100 (口金: E26) 【100W】	120.0 w	1	1	1	6時間	30日	21.6kwh	120.0W	21.6kwh	120.0 W			器具劣化、器具交換
3666	2	第一駐車場	1から2	階段B	トラフ形		吊り下げ	防水ソケット	両反射笠		5000	ガード	直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	6時間	30日	25.9kwh	144.0W	25.9kwh	144.0 W			
3667	3	第一駐車場	1から2	階段C	トラフ形		吊り下げ	防水ソケット	両反射笠		5000	ガード	直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	6時間	30日	25.9kwh	144.0W	25.9kwh	144.0 W			
3668	1	第一駐車場	R	駐車場	街路灯	φ108.8	ポール				5000		HID 水銀 H250/HF250 (口金: E39) 【250W】	270.0 w	2	2	4	6時間	30日	194.4kwh	1080.0W	194.4kwh	1,080.0 W			
3669	1	第一駐車場	R	駐車場	街路灯	φ108.8	ポール				5000		HID 水銀 H250/HF250 (口金: E39) 【250W】	270.0 w	1	10	10	6時間	30日	486.0kwh	2700.0W	486.0kwh	2,700.0 W			
3670	1	車庫	1	車庫	トラフ形		天付け				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	2	5	10	1時間	1日	0.4kwh	430.0W	0.4kwh	430.0 W			
3671	2	車庫	1	車庫	トラフ形		天付け				4000	5.9m	直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	9	9	1時間	1日	0.4kwh	387.0W	0.4kwh	387.0 W			
3672	2	車庫	1	車庫	トラフ形		壁付け				4000		直管蛍光灯 FLR40S 【40W】	43.0 w	1	5	5	1時間	1日	0.2kwh	215.0W	0.2kwh	215.0 W			
3673	3	車庫	1	外壁	ブラケット		壁付け	防水カバー			4000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	2	2	1時間	1日	0.0kwh	46.0W	0.0kwh	46.0 W			
3674	3	車庫	1	外壁	ブラケット		壁付け	防水カバー			3000		ビーム球 CRS110V120W (口金: E26) 【120W】	120.0 w	1	1	1	1時間	1日	0.1kwh	120.0W	0.1kwh	120.0 W			